

KOINVEST, s.r.o.  
Ing. Blahoslav Kopeček  
Demlova 1011  
674 01 Třebíč

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

HODONÍN

2/JU/2021/20213665

Jaroslav Jurka, ☎ 518 305 929  
jurka@vak-hod.cz

08.11.2021

**Vnorovy-Morava Oprava zpevnění LB hráze-p.č.2731/1, 3337, 2832/5, 965/7**

Investor: Povodí Moravy, s.p., Brno

Projektant: Ing. Pavel Fiala, Třebíč

Předložená dokumentace pro ohlášení stavby a stavební povolení řeší opravu koruny hráze levého břehu řeky Moravy na p.č. 2731/1, 3337 v k.ú. Vnorovy a na p.č. 2832/5, 965/7 v k.ú. Zarazice, dorovnáním na kolaudovanou niveletu a obnovení její zpevněné komunikace pro potřeby údržby. Koruna hráze bude mít po úpravě jednotnou šířku 3,5 m a povede po ní zpevněná komunikace v šířce 3,0 m s nezpevněnými krajnicemi. Celková délka opravovaného úseku je 820,0 m - začátek úprav ř.km 126,795 - konec úprav ř.km 127,615.

**Stanovisko pro ohlášení stavby a stavební povolení:**

Proti výše uvedené akci nemáme námitek. Při provádění stavebních a výkopových prací požadujeme respektovat následující připomínky a požadavky:


1. Požadujeme respektovat stávající **příváděcí výtlačný vodovodní řad P2 z PE DN400 včetně šachet v majetku společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.**, který se nachází na pozemku p.č. 2832/5 v k.ú. Zarazice, včetně ochranných pásem dle zákona č.76/2006 Sb., kterým se mění zákon 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Jedná se o dálkové vedení 1. kategorie - nadřazené.
2. Dále respektovat stávající veřejný vodovod a kanalizaci nacházející se na pozemku p.č. 940/1 v k.ú. Vnorovy včetně ochranných pásem dle zákona č.76/2006 Sb., kterým se mění zákon 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.
3. Obecně požadujeme respektovat ochranná pásma dle zákona č.76/2006 Sb., kterým se mění zákon 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu-ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu
  - a) vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m
  - b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m

- c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmen a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
4. V ochranném pásmu vodovodu a kanalizace je nutno provádět výkopové práce ručně s největší opatrností.
  5. Při výkopových pracích nesmí dojít k poškození potrubí veřejného vodovodu a kanalizace. V případě poškození je nutno vodovod a kanalizaci uvést do původního stavu na náklady investora výše uvedené stavby.
  6. Před zahájením výkopových prací průkazně přizvat zástupce provozu vodovodů a kanalizací **provoz Veselí n. Moravou - Vlastimil Lorenc**, ☎ 518 699 523, k vytyčení stávajícího vodovodu a kanalizace v rámci předání staveniště. O tomto sepsat zápis. Vytyčení sítí pořizuje stavebník na své náklady - dle platného ceníku prací a služeb Vodovodů a kanalizací Hodonín, a.s.
  7. Rovněž je nutno respektovat i stávající vodovodní a kanalizační přípojky v zájmové lokalitě. Trasu vodovodních a kanalizačních přípojek je nutno zjistit u jejich vlastníků, tj. u majitelů dotčených RD.
  8. Výstavbou nových zpevněných povrchů nesmí dojít k znepřístupnění poklopů na stávajících vodohospodářských sítích.
  9. Poklopy na vodohospodářských sítích osadit do nivelety nově vybudovaných povrchů a zapravit je do konstrukce daného povrchu.
  10. K závěrečné prohlídce stavby přizvat zástupce provozu vodovodů a kanalizací **provoz Veselí n. Moravou - Vlastimil Lorenc**, ☎ 518 699 523 z důvodu kvalitativní kontroly provedených prací.
  11. Za správnost PD odpovídá dle zákona č.183/2006 Sb.,(stavebního zákona), §158 §159, zpracovatel projektové dokumentace.
  12. **Platnost tohoto stanoviska je omezena na 1 rok od data vystavení.** Při jakékoliv změně je nutno si vyžádat nové stanovisko.

Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s., se sídlem Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín, IČO: 49454544, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1168 ke dni 01.01.1994, jako správce osobních údajů informuje subjekt údajů dle GDPR, že veškeré jeho osobní údaje o něm, případně jeho zástupci, budou zpracovávány pouze za účelem vyhotovení tohoto stanoviska.

**Vodovody a kanalizace**

**Hodonín, a.s.**  
Purkyňova 2933/2  
695 11 Hodonín

  
Jaroslav Jurka  
referent VHR