



Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
E-MAIL podatelna@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
PLa/2024/010662

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Rypková / 705

HRADEC KRÁLOVÉ
01.03.2024

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky: **PPO Ústí n.L. - LB, rekonstrukce dosedacích prahů a kotevních patek MPPZ - SO 1.01**

Identifikační údaje o zadavateli

Název	Povodí Labe, státní podnik
Sídlo	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
IČ	70890005
Druh zadávacího řízení	zakázka malého rozsahu na stavební práce

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotazy:

- V poskytnuté dokumentaci ke SO 1.01_02.03A Větruše A a ke SO 1.01_02.03B Větruše B – v Technické zprávě, Část 3 Zásady technického řešení, zadavatel v čl. 3.5 Demolice prahu stanovuje: *Bourání prahu bude provedeno ručně s použitím ručních bouracích kladiv s energií rázu do 20J.*

Žádáme zadavatele o informaci:

- a) zda je stanovena hodnota 20J jako hraniční nebo může zhotovitel použít techniku s vyšší energií rázu,
- b) zda může zhotovitel pro demolici prahu použít technologii hydrodemolice, kdy nedojde k poškození armatury požadované k zachování.

- V poskytnuté dokumentaci ke SO 1.01_02.07 Železniční most – v Technické zprávě, Část 3 Zásady technického řešení, zadavatel v čl. 3.5 Demolice prahu stanovuje: *Bourání prahu bude provedeno ručně s použitím ručních bouracích kladiv s energií rázu do 20J.*

Žádáme zadavatele o informaci:

- c) zda je stanovena hodnota 20J jako hraniční nebo může zhotovitel použít techniku s vyšší energií rázu,
- d) zda může zhotovitel pro demolici prahu použít technologii hydrodemolice, kdy nedojde k poškození armatury požadované k zachování.

Odpovědi:

Odpověď na dotazy a) a c)

Zadavatel sděluje, že energie rázu je v projektové dokumentaci stanovena jako maximální, nicméně pokud by v ojedinělých případech byla tato energie shledána jako nedostatečná, tak by po schválení autorského dozoru bylo možné použít i energii rázu vyšší.

Odpověď na dotazy b) a d)

Zadavatel se v rámci zpracování projektové dokumentace zabýval otázkou použití technologie hydrodemolice, ale její využití projektová dokumentace nepředpokládá. Nicméně použití technologie hydrodemolice lze připustit a náklady spojené s aplikací této technologie necht' zhotovitel v případě zájmu zakalkuluje do položek obsažených v soupisu prací.

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel
elektronicky podepsáno

Vysvětlení zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html