

NAŠE ZNAČKA
PM-12346/2024/5504

VYŘIZUJE
Ing. Radim Frajt
zakazky@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 11. 3. 2024

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 – Revitalizace Rudoltičky a přítoků

Vážení dodavatelé,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Revitalizace Rudoltičky a přítoků“, obdržel dotazy dodavatelů vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Stavební povolení uvádí časové podmínky, za kterých je možné stavbu realizovat:

- Veškeré zásahy na dřevinách (kácení) je možné provést v mimovegetačním (a zároveň mimohnízním) období, tj. vždy od 1. 11. do 1. 3. běžného roku
- Stavba bude dokončena do 31. listopadu 2024
- Práce nesmí být realizovány v období hnízdění tuhýka obecného, tj. nebudou realizovány v období duben – červenec (včetně). Terénní práce musí být směřovány do období říjen až březen běžného roku.

Jsem toho názoru, že stavbu nelze za výše uvedených podmínek realizovat. Žádám o vysvětlení.

Dle SOD má být stavba dokončena do 350 dní od předání staveniště. Kdy zadavatel předpokládá předání staveniště? Dále předpokládám, že zadavatel řeší s úřadem termín posunu dokončení stavby tak, aby termín byl v souladu s požadavkem SOD. Je můj předpoklad správný? Pokud ne, prosím o vysvětlení.

Odpověď:

Zadavatel si je vědom všech výše uvedených podmínek ve stavebním povolení. V návaznosti na tyto podmínky bude staveniště předáno v polovině října 2024, tak aby počátek stavebních prací byl spojen s kácením v období vegetačního klidu, kterým je nutné stavební činnost zahájit. Zadavatel rovněž v termínu realizace zohlednil nucené přerušení prací, a proto stanovil dobu realizace na cca 1 rok. Zadavatel je přesvědčen, že práce je možné v tomto termínu dokončit řádně a včas i s ohledem na omezení uvedené ve stavebním povolení. Vodoprávním úřadem bylo zadavateli sděleno, že při zahájení stavebních prací před vypršením platnosti stavebního povolení nebude dokončení po 31. listopadu 2024 překážkou pro řádnou kolaudaci stavby.

Dotaz č. 2

Žádám o vysvětlení, co vše je obsahem rozpočtové položky s kódem „836357211R“. Má být pouze přeloženo stávající potrubí DN 250 nebo se má pořídit a položit nové plastové drenážní potrubí DN 250?

Odpověď:

Přeložení drenáží DN 250 je popsáno v příloze D dokumentace stavebního objektu např. na stranách 6 a 16 (princip přeložení je u všech objektů stejný). V této technické zprávě se popisuje způsob provedení přeložky drenáže a předepisuje se nové perforované potrubí DN 250.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele.

S pozdravem

Ing. Tomáš Bělaška

investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.

podepsáno elektronicky