

NAŠE ZNAČKA  
PM-/2024/5504

VYŘIZUJE  
Ing. Helena Řídká  
ridka@pmo.cz

MÍSTO / DATUM  
Brno / 14. 3. 2024

---

## Vysvětlení zadávací dokumentace – Most přes Stř. Moravu, Hynkov – oprava hydroizolace, sanace povrchů spodní stavby a nosné konstrukce – PD

Vážení dodavatelé,

Povodí Moravy, s.p., IČO: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Most přes Stř. Moravu, Hynkov – oprava hydroizolace, sanace povrchů spodní stavby a nosné konstrukce – PD“ vydává vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

### Dotaz:

při přípravě na podání NABÍDKY jsem narazil na požadavek bod f:

13. Zhotovitel je povinen provést všechny nezbytné průzkumné práce a posouzení nutné pro zpracování projektové dokumentace, a to nejméně v následujícím rozsahu:
- podrobné místní šetření, objektivní zhodnocení aktuálního stavu a rozsahu poškození konstrukcí, včetně stavebně-technického průzkumu jednotlivých částí konstrukce;
  - geodetické zaměření v rozsahu nezbytném pro zpracování Díla;
  - zajištění souhlasů vlastníků dotčených nemovitých věcí (pozemků, staveb) pro získání správních rozhodnutí nebo souhlasů
  - ověření výskytu zvláště chráněných druhů živočichů v databázi Agentury ochrany přírody a krajiny;
  - biologické hodnocení, popř. biologické posouzení v rozsahu nařízeném orgánem ochrany přírody;
  - provedení zátěžových zkoušek mostu pro ověření skutečné nosnosti mostní konstrukce.

Zatížitelnost mostní konstrukce po opravě je možné a vhodné stanovit na základě Statického výpočtu zatížitelnosti dle ČSN 736222.

*Zatěžovací zkoušky pro mosty do rozpětí 30m se obvykle neprovádějí, neboť jsou velmi nákladné (naložení, příjezd a odjezd zatěžovacího vozidla, měření průhybů oprávněnou organizací atd.). Měření průhybů pouze ověří předpoklady výpočtu a to s poměrně velkou chybou měření danou velmi malým průhybem konstrukce o malém rozpětí L=8,0m.*

### Odpověď:

Zadavatel vypouští ze zadávacích podmínek požadavek na zátěžovou zkoušku mostu. V návrhu smlouvy o dílo se vypouští z článku II, odst. 13 písm. f).

Zadavatel **prodlouží lhůtu pro podání nabídek do 26. 3. 2024 do 9:00 hodin.**

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele.

Přílohou je upravený návrh smlouvy o dílo.

S pozdravem

**Ing. Tomáš Bělaška**  
investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.

*podepsáno elektronicky*