

Č. j. PVL-24475/2024/830



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

poskytnuté v souladu s § 98 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO: 70889953
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
Statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Zastoupen: Ing. Tomášem Havlíčkem, MBA, ředitelem sekce investiční
Datová schránka: gg4t8hf
Profil zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky: Otava, Horažďovice – úpravy jezu Mrskoš ř.km 72,285
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Datum zahájení zadávacího řízení: 22. 2. 2024

ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZE DNE 3. 4. 2024

Dobrý den, jménem uchazeče žádám o vysvětlení ZD v rámci předmětného zadávacího řízení.

Dotaz:

Uchazeč žádá o specifikaci / přesný požadovaný průřez pryžového „V“ zdrhla ve sportovní propusti. Výškou 10 cm je myšlena celková výška pryže v průřezu nebo jen části nad betonovým dnem?

Ad. Dotaz:

Výška zdrhla 10 cm je myšlena jako výška volná – tedy nad čistým dnem sportovní propusti. Z výkresů je zřejmé, že zdrhla nad čisté dno vyčnívají 10 cm a zároveň jsou zality v 10 cm tlusté vrstvě betonu čistého dna-celková šířka pryžového pásu zdrhla je tedy 20 cm. V TZ je doporučeno provést zdrhla z kvalitního dopravníkového vyztuženého pásu. Pokud by byl způsob ukotvení zdrhel k podkladu jinak adekvátně modifikován (při dodržení požadavku 10 cm nade dno), tak může být i menší než 20 cm. Požadována tloušťka každého zdrhla je 10 mm.

Ing. Tomáš Havlíček, MBA
ředitel sekce investiční