

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE
Bc. Dana Turanová
+420 541 637 227
turanova@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno /

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 – VD Bystřička – zavzdušňovací potrubí návodních uzávěrů

Vážení dodavatelé,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „VD Bystřička – zavzdušňovací potrubí návodních uzávěrů“ obdržel dne 8. 4. 2024 dotaz dodavatele vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz: č. 1

V Zadání rozsahu stavby bod 4. Požadovaný rozsah prací je uvedeno, že předmětem díla je výměna stávajícího potrubí PP DN 400 za nové DN 200 z materiálu S235. Nikde jsem ovšem nenašel požadavky na povrchovou ochranu nového potrubí.

Dotaz zní: v cenové nabídce máme uvažovat nové potrubí bez povrchové ochrany nebo byl požadavek na povrchovou ochranu nového potrubí v ZRS opomenut?

Odpověď:

Zadavatel doplňuje bod 4.3. Požadovaný rozsah prací Zadání rozsahu stavby o požadavek na aplikaci antikorozní ochrany:

nátěrový systém dle ČSN EN ISO 12944-1 až 8, životnost nátěru vysoká – větší než 15 let, venkovní prostředí C4, odolný abrazi, mechanickému poškození. Tl. vrstvy nátěrového systému bude 3 x 80µm. Požadovaný nátěrový systém: aminovým aduktem vytvrzující, dvousložková epoxidová nátěrová hmota. Nátěr musí být tvrdý, odolný úderu a abrazi. Dobrá odolnost vodě, minerálním olejům, alifatickým uhlovodíkům apod. Požadovaný odstín vrchní vrstvy je RAL 5015 nebo velmi podobný, v celkové tloušťce min. 240 µm.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **23. 4. 2024 do 10:00 hodin**.

PŘÍLOHA:

č.1 Zadání rozsahu stavby z 9. 4. 2024

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele.

S pozdravem

Ing. Tomáš Bělaška

investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.