

Č. j. PVL-26060/2024/830



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

poskytnuté v souladu s § 98 odst. 1 a § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO: 70889953
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
Statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Zastoupen: Ing. Tomášem Havlíčkem, MBA, ředitelem sekce investiční
Datová schránka: gg4t8hf
Profil zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky: VD Štvanice – oprava povrchových ochran a těsnění hradicích trámů PK
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Datum zahájení zadávacího řízení: 25. 3. 2024

ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZE DNE 9. 4. 2024

Dobrý den,
prosím o přesnou specifikaci gumového těsnění - tvaru "U".
V TZ je má guma rozměry 70/50 a typově je označena TMO 14.2, v Soupisu prací má guma rozměry 70/45.
Typové označení TMO 14.2 podle výrobce odpovídá rozměru 70/30.

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel k výše uvedenému dotazu sděluje, že požadovaný typ těsnění je TMO 14.2, tvaru "U" o rozměrech 70x30.

Zadavatel pro vyloučení všech pochybností upravil položku č. 3 „*Pryžové těsnění profil "U" typ TMO14.2 70x30*“, ve kterém je opraven správný rozměr. Zadavatel zároveň upravil údaj také v dokumentu s názvem „*B_Souhrnná technická zpráva*“.

V souvislosti s tímto vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel uveřejní upravený soupis prací a upravenou souhrnnou technickou zprávu, které jsou součástí Přílohy č. 1 – PD vč. soupisu prací, a ve kterých bude změna zanesena. Předmětné dokumenty poneseš název „*2023-10 - VD Štvanice - oprava povrchových ochran a těsnění hradicích trámů PK_změna_11.4.2024*“ a „*B_Souhrnná technická zpráva_změna_11.4.2024*“.

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že součástí nabídky musí být soupis prací ve znění poskytnutém s tímto vysvětlením, nikoliv předcházejícím.

Ing. Tomáš Havlíček, MBA
ředitel sekce investiční