

TABULKA MÍSTNOSTÍ

MÍSTNOST Č.	POPIS MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	POZNÁMKA
1	PŘEDSÍŇ WC MUŽI		OBKLAD 2,0m
2	WC MUŽI		OBKLAD 2,0m
3	PŘEDSÍŇ WC ŽENY		OBKLAD 2,0m
4	WC ŽENY		OBKLAD 2,0m

LEGENDA :


- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- NOVÉ ZDIVO
- PŘIZDÍVKA

- WC
- PISOÁR
- UMYVADLO
- UMYVÁTKO S BIDETOVOU SPRŠKOU
- VÝLEVKA DN50
- VÝLEVKA DN100
- DŘEZ
- SPRCHA

Legenda:

- Střešní ventilátor
- Montážní podstavec pod střešní ventilátory
- Pružná manžeta pro střešní ventilátor
- Zpětná klapka pro sřešní ventilátor
- Spiro–přímá trouba
- Tlumič hluku KRTL kruhový
- Dveřní mřížka 400x100
- Kruhový ventil

ŘEŠENÁ ČÁST



- LEGENDA:
- STAVEBNÍ PROSTUPY PRO VZT POTRUBÍ PROVÉST S PŘÍDAVKEM 100 MM KE KAŽDÉMU ROZMĚRU POTRUBÍ
 - VENTILÁTOR PRUŽNĚ ULOŽIT
 - VEŠKERÉ VZT POTRUBÍ PRUŽNĚ ZAVĚSIT ČI VYPODLŮŽIT PO CCA 1,5 AŽ 2 METRECH
 - MÍSTA PROSTUPU VZT ZAŘÍZENÍ POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE, SÍ BÝT UTĚSNĚNA HMOTOU ALESPŮN STEJNÉHO STUPNĚ HOŘLAVOSTI JAKO JE POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE, V SOULADU S ČSN 73 0872
 - VZDUCHOVODY V MÍSTECH PRŮCHODU ZDMI OBALIT TLUMÍČI NEHOŘLAVOU HMOTOU PROTI PŘENOSU CHVĚNÍ DO STAVEBNÍ KONSTRUKCE
 - SPOJE VZDUCHOVODŮ VODIVĚ SPOJIT! VZDUCHOVODY A VZT ELEMENTY VNĚ OBJEKTU UZEMNIT!
 - POPIS ZAŘÍZENÍ A POKYNY PRO MONTÁŽNÍ PRÁCE VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKTU

Projektant:	Ing.Jiří Kraus–Ventik	Ing.Jan Krpata
Zodp. projektant:	Ing.Jiří Kraus–Ventik	AQUA–TECHNIK
Objednatel:	UZEI	Mladenovova 3230/1
Stavba:	MÁNESOVA 1453/75	142 00 Praha 4
	PRAHA 2	Datum: 05/2023
		Stupeň
		Č.zakázky 043052023
		CAD
Obsah:	PŮDORYS 3.- 6.NP	Měřítko
	VZDUCHOTECHNIKA	Číslo výkresu 1:50 1.4.4