

TABULKA MÍSTNOSTÍ

MÍSTNOST	Č.	POPIS MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	POZNÁMKA
1		PŘEDSÍŇ WC MUŽI		OBKLAD 2,0m
2		WC MUŽI		OBKLAD 2,0m
3		PŘEDSÍŇ WC ŽENY		OBKLAD 2,0m
4		WC ŽENY		OBKLAD 2,0m

LEGENDA :

STÁVAJÍCÍ ZDIVO

NOVÉ ZDIVO

PŘIZDÍVKA

WC

PISOÁR

UMYVADLO

UMYVÁTKO S BIDETOVOU SPRŠKOU

VÝLEVKA DN50

VÝLEVKA DN100

DŘEZ

SPRCHA

Střešní ventilátor

Montážní podstavec pod střešní ventilátory

Pružná manžeta pro střešní ventilátor

Zpětná klapka pro střešní ventilátor


Spiro-přímá trouba

Tlumič hluku KRTL kruhový

Dveřní mřížka 400x100

Kruhový ventil

Legenda:



ŘEŠENÁ ČÁST  
LEVÁ STRANA

- LEGENDA:
- STAVEBNÍ PROSTUPY PRO VZT POTRUBÍ PROVÉST S PŘÍDAVKEM 100 MM KE KAŽDÉMU ROZMĚRU POTRUBÍ
  - VENTILÁTOR PRUŽNĚ ULOŽIT
  - VEŠKERÉ VZT POTRUBÍ PRUŽNĚ ZAVĚSIT ČI VYPODLOŽIT PO CCA 1,5 AŽ 2 METRECH
  - MÍSTA PROSTUPU VZT ZAŘÍZENÍ POŽÁRNĚ DĚLÍCI KONSTRUKCÍ MUSÍ BÝT UTĚSNĚNA HMOTOU ALEŠPOŇ STEJNÉHO STUPNĚ HOŘLAVOSTI JAKO JE POŽÁRNĚ DĚLÍCI KONSTRUKCE, V SOULADU S ČSN 73 0872
  - VZDUCHOVODY V MÍSTECH PRŮCHODU ZDMI OBALIT TLUMÍCÍ NEHOŘLAVOU HMOTOU PROTI PŘENOSU CHVĚNÍ DO STAVEBNÍ KONSTRUKCE
  - SPOJE VZDUCHOVODŮ VODIVĚ SPOJIT! VZDUCHOVODY A VZT ELEMENTY VNĚ OBJEKTU UZEMNIT!
  - POPIS ZAŘÍZENÍ A POKYNY PRO MONTÁŽNÍ PRÁCE VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKTU

Projektant:	Ing.Jiří Kraus-Ventik	Ing.Jan Krpata
Zodp. projektant:	Ing.Jiří Kraus-Ventik	AQUA-TECHNIK
Objednatel:	UZEI	Mladenovova 3230/1
Stavba:	<b>MÁNESOVA 1453/75</b>	142 00 Praha 4
	<b>PRAHA 2</b>	Datum: 05/2023
		Stupeň
		Č.zakázky 043052023
		CAD
Obsah:	<b>PŮDORYS 2.NP</b>	Měřítko
	<b>VZDUCHOTECHNIKA</b>	Číslo výkresu 1:50
		<b>1.4.3</b>