



LEGENDA

- GENERÁTOR
- SERVOPOHON TRYSKY 24V
- SERVOPOHON ŠOUPĚ
- ČIDLO TLAKU

KABELY BUDOU ULOŽENY V ELEKTROINSTALAČNÍCH ŽLABECH A V PLASTOVÝCH ELEKTROINSTALAČNÍCH TRUBKÁCH KOVOVÉ ČÁSTI SOUSTROJÍ BUDOU PROPOJENY NA OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

NAPĚŤOVÉ SOUSTAVY: 3 PEN stř 50 Hz 400V/TN-C
3 NPE stř 50 Hz 400V/TN-S
Ovládací napětí - 24 V DC SELV
- 24 V AC SELV

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ TĚL (ČSN 33 2000-4-41):
- OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍ OD ZDROJE DOPLŇUJÍCÍM OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍ VODIVÝCH ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ELEKTRÁRNY

5				
4				
3	AKTUALIZACE PD - revize č.1	31.1.2024	Ing.T.DARIVČÁK	
2	ČISTOPIS	31.5.2022	Ing.T.DARIVČÁK	
1	DRUHÉ VYDÁNÍ	16.5.2022	Ing.T.DARIVČÁK	
0	PRVNÍ VYDÁNÍ	29.3.2022	Ing.T.DARIVČÁK	
ZMĚNA Č.	POPIS ZMĚNY	DATUM	KONTROLOVAL	PODPIS

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP.PROJ.	HIP	<div>ELZACO s.r.o. Boženy Němcové 727/10, 78701 Šumperk IČO: 19013108, DIČ: CZ19013108</div>		
J.PEŠEK	Ing.ZATLOUKAL	Ing.J.ŠINTÁK	Ing.J.ŠINTÁK			
ST.Ú. - K.Ú. ÚSTECKÉHO KRAJE - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				FORMÁT	3xA4	ČÍSLO PARÉ
INVESTOR: POVODÍ OHŘE s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov				ÚČEL	DSP / DPS	
STAVBA : MVE FLÁJE MODERNIZACE SOUSTROJÍ				DATUM	01/2024	
				MĚŘÍTKO	1:100	
				kótováno v		
OBSAH: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY				Č. ZAKÁZKY	VP 04-11/2021	D.2.02.3
KABELOVÉ ROZVODY MVE				Č. PŘÍLOHY		