

## STANOVISKO č. 1449/2022

k existenci sítí, pro stavební řízení

*Žadatel:*

Ing. František Marcián  
Za Sokolovnou 323  
Rajhradice

*Investor:*

Povodí Moravy, s.p.  
Ing. Petr Fochler  
Dřevařská 932/11  
60200 Brno

*Název stavby - akce:*

**Kozrálka Prusinovice, těžení nánosů, oprava toku**

*Místo stavby:* Tok Kozrálka

*Katastr:* Prusinovice

Předložená projektová dokumentace řeší pročištění a související opravy vodního toku Kozrálka v obci Prusinovice. Stavba bude spočívat v těžení sedimentů ze dna a břehů vodního toku a opevnění dna a paty břehů patkou z lomového kamene. Délka řešeného toku je 1,279 km.

V zájmovém území se nachází veřejná vodovodní a kanalizační síť, která je ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Průběh našich sítí je možné si stáhnout z webového portálu JD TM Zlínského kraje ([www.jdtm-zk.cz](http://www.jdtm-zk.cz) <<http://www.jdtm-zk.cz>>). V místě stavby se kromě vodovodních řadů a kanalizačních stok, a to i v ocelové chrániče, nachází mj. odlehčovací komora, výústní objekty a přípojka NN k čerpací stanici. Před zahájením zemních prací je nutné požádat o jejich vytyčení. Příložený situační výkres je pouze informativní. V případě, že nebude možné trasu sítě bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést nezbytně nutný počet ručně kopaných sond dle pokynů zástupce VaK.

Při provádění stavby požadujeme dodržet ustanovení dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. Dále požadujeme respektovat ochranná pásma vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu, u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m a u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu vodovodu a kanalizace nesmí být umístěna žádná nadzemní stavba ani provedeno zpevnění betonem či kamenem. V blízkosti vodovodního a kanalizačního potrubí je nutné veškeré zemní práce provádět ručně. Během stavebních prací i po jejich dokončení musí zůstat naše zařízení včetně vnějších povrchových znaků přístupné a funkční. Při stavbě nových inženýrských sítí požadujeme DODRŽET prostorová uspořádání podzemních sítí technické vybavenosti a MIN. KRYTÍ VODOVODNÍHO A KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ dle ČSN 73 6005.

K zahájení stavebních prací v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace požadujeme přizvat zástupce VaK Kroměříž, a.s.

Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. souhlasí s realizací zemních a stavebních prací v ochranném pásmu vodovodních řadů a kanalizačních stok dle výše uvedených podmínek.

**Kontakty:**

vytyčení sítí - p. Hýžová, tel. 573 517 121, mob. 702 096 423, email: [informace@vak-km.cz](mailto:informace@vak-km.cz)

(vytyčení vodohospodářského zařízení je nutné objednat min. 14 dnů před plánovanou realizací)

mistr vodovodů - p. Šidla, tel. 573 502 843, mob. 725 720 094, e-mail: [radek.sidla@vak-km.cz](mailto:radek.sidla@vak-km.cz)

mistr kanalizací - Bc. Náplava, tel. 573 517 120, mob. 720 977 094, e-mail: [tomas.naplava@vak-km.cz](mailto:tomas.naplava@vak-km.cz)



**Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.,** Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž  
IČ: 49451871 DIČ: CZ49451871  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B vložka 1147

---

Platnost tohoto stanoviska je 12 měsíců ode dne jeho vydání a platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci.

**Vyřizuje:** Ing. Soňa Horáková  
**Telefon:** +420 573 517 227  
**Datum:** 21. 12. 2022

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.  
Kojetínská 3666/64  
767 01 Kroměříž  
IČ 49451871, DIČ CZ49451871

  
Ing. Petr Vedra  
Výrobně technický náměstek

