



VÝMĚNA ŠOUPÁTKOVÉHO UZÁVĚRU NA POTRUBÍ PRŮSAKU DN300 - PRAVÝ DOMEK, NOVÝ STAV

PŮDORYS
M 1:50



PŘÍČNÝ ŘEZ A-A
M 1:50




NOVÝ STAV

- 1) betonáž dna šachty, C25/30, XC4, XF1
- 2) osazení šoupátkového uzávěru
šoupátkový uzávěr: PN10, DN300
(stoupající, vřetenové, třmenové, odpadní voda)
- 3) vedení, ovládání Š.U
(vedení vřetene, konzola, teleskopická prodlužovací tyč přímá, spojka)
- 4) osazení nových stupnic (nebo žebříku), madlo
- 5) pororošt usazený na L profilech (PODESTA)

SOUŘADNÝ SYSTÉM: S - JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

| | | | | | | |
|---|-------------------|------------------|---------------|--|----------------------------------|---|
| VYPRACOVAL | KRESLIL | ZODP. PROJEKTANT | KONTRLOVAL | <div> VODNÍ DÍLA - TBD</div> <div>VODNÍ DÍLA - TBD a.s. Hybemská 40, 110 00 Praha 1 Tel.: 221408111* Fax: 224212803 www.vdtbd.cz</div> | | |
| ING. T. KLEMŠA | ING. T. KLEMŠA | ING. T. KLEMŠA | ING. D.RICHTR | | | |
| INVESTOR Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 530 03 Hradec Králové | | | | | | |
| MÍSTO STAVBY | VD Les Království | | | <div>PROJEKT Č. P 3165 / 22</div> <div>ARCHIVNÍ Č. 2022 / 052</div> | | |
| AKCE VD Les Království, doplnění zařízení TBD | | | | | | |
| <div>OBSAH</div> <div>SO 02: Doplnující stavební úpravy a vybavení</div> <div>VÝMĚNA Š.Ú. NA POTRUBÍ PRŮSAKŮ - PRAVÝ DOMEK</div> <div>NOVÝ STAV</div> | | | | <div>DATUM</div> <div>04 / 2022</div> | <div>STUPEŇ</div> <div>DSJ</div> | |
| | | | | <div>FORMÁT</div> <div>A3</div> | | <div>ČÍSLO PŘÍLOHY</div> <div>SO02</div> <div>D.2.7</div> |
| | | | | | | |