

Váš dopis zn.: -
ze dne: 17.7.2023
Naše značka: O 23690081520 / ÚTPČMO/Mu
Číslo složky: 612116465
Vyřizuje: Jiří Mužik
Datová schránka: f7rf9ns
Telefon: 840 111 111
Email: info@scvk.cz
Datum: 4.8.2023

HG partner s.r.o.
Smetanova 200

250 82 Úvaly

**Vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení stavby
a staveb s ní souvisejících**

Název akce:	Teplice – Prosetice – Bystřice – panely střední chodby – úsek č.2 – dočasné vymístění vodovodu LT 100
Účel vyjádření:	k dokumentaci pro stavební povolení stavby a staveb s ní souvisejících
Zájmové území:	Okres: Teplice
	Obec: Teplice
	Část obce, ulice, č.p.: Teplice – Prosetice, ul.Pražská
	Katastrální území, parcelní číslo: k.ú. Teplice a Teplice - Prosetice
Žadatel:	HG partner s.r.o.
Adresa, tel., e-mail	Smetanova 200, 250 82 Úvaly, skarydova@hgpartner.cz
Investor:	Povodí Ohře s.p.
Adresa, tel., e-mail	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Projektant:	HG partner s.r.o., Smetanova 200, 250 82 Úvaly
Vlastník dotčené IS	SVS a.s.Teplice, Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	K dokumentaci pro stavební povolení stavby a staveb s ní souvisejících Zn.O 23690041940 ze 14.4.2023
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Vodohospodářská stavba	ANO
---------------------------	------------

Popis navrženého řešení:

Předložená dokumentace výše uvedené akce řeší v rámci dodatku dočasné vymístění stávajícího vodovodu LT 100 při plánované rekonstrukci vodního toku Bystřice v lokalitě Prosetice /. Dočasná provozní přeložka je navržena z litinových TP kusů v délce 7,70 m s osazením dvou sekčních uzávěrů na obou koncích a s osazením automatického odvzdušnění. Po ukončení plánovaných stavebních prací bude trasa vodovodu LT 100 v místě křížení s vodním tokem uvedena do původního stavu.

S obsahem dokumentace pro stavební povolení výše uvedené stavby
souhlasíme

za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- 1) Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společnosti před dalším postupem prací.
- 2) Toto vyjádření je součástí našeho předchozího k výše uvedené stavbě Zn.O 23690041940 ze 14.4.2023.

Obecné technické podmínky pro realizaci a kolaudaci staveb jsou k dispozici na www.scvk.cz.

Jiří Mužík
referent technickoprovozní činnosti

Na vědomí: **PKTP**
Přílohy : **bez**