



HZSCX008Q39P



## Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

### Územní odbor Písek

Vrcovická 2223, 397 01 Písek

Č. j.: HSCB- 982-2/2023 UO-PI  
Počet stran: 2  
Počet příloh: 0  
Vyřizuje: nprap. Ing. Petr Bůžek  
Tel.: 950 245 155  
E-mail: prevence.pi@jck.izscr.cz  
Datum: 26. 4. 2023

Adresát:  
**Plusarch - architekti s.r.o.**  
B. Němcové 12/2  
370 01 České Budějovice

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

### Název stavby:

PD Zvíkov - modernizace provozního zázemí VVC

### Místo stavby:

Zvíkovské Podhradí

k. ú.: Zvíkovské Podhradí, parc. č. 33/1, 33/2, 240, parc. č. st. 126

### Stavebník:

Povodí Vltavy, státní podnik, IČO 70889953  
Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

### Předložená dokumentace:

dokumentace pro vydání společného povolení  
vypracoval: Ing. arch. Jan Pala, ČKA 04371  
datum: 10/2022

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje (dále jen „HZS Jihočeského kraje“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 1 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 27.3.2023. Na základě výše uvedeného HZS Jihočeského kraje vydává podle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

## SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Tel.: 950 245 111  
E-mail: spisovna.pi@jck.izscr.cz

Datová schránka: ph9aiu3

IČO: 70882835  
Číslo účtu: 125135881/0710

### Odůvodnění

HZS Jihočeského kraje vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- **Požárně bezpečnostní řešení**

název: PD Zvíkov - modernizace provozního zázemí VVC

vypracoval: František Soukup, ČKAIT 0101976

datum: 16.3.2023

- **Projektová dokumentace**

název: PD Zvíkov - modernizace provozního zázemí VVC

vypracoval: Ing. arch. Jan Pala, ČKA 04371

datum: 10/2022

HZS Jihočeského kraje posouzením výše uvedené předložené dokumentace dospěl k závěru, že podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), se jedná o stavbu, která je podle ustanovení § 8 vyhlášky o kategorizaci staveb stavbou kategorie II.

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se státní požární dozor podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vykonává pouze u staveb kategorie II a kategorie III.

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS Jihočeského kraje k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti podle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

**plk. Ing. Luboš Broulim, MBA**

ředitel ÚO Písek HZS Jihočeského kraje

úřední osoba