


- |                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| <b>Celková hmotnost včetně oleje:</b> | <b>30 000kg</b> |
| <b>Hmotnost oleje:</b>                | <b>7 000kg</b>  |
| <b>Dopravní hmotnost s olejem:</b>    | <b>28 000kg</b> |

Vypracoval: Ing. Sedlačko Jozef	Akce: ČS Stranná - R 110 kV, T101 a T 102	Číslo výkresu:  6-1	
Přezkoumal: Ing. Juřina Pavel	Objekt: PS 03 - Transformátory 110 kV		
Schválil: Ing. Matuska Marcel    OMEXOM GA Energo s.r.o.  Na Střílně 1929/8 323 00 Plzeň - Bolevec tel. +420 377 303 111	Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03, Chomutov	Číslo zakázky: P.0651225.5.50	
	Název dokumentu: Transformátor T101, T102 110kV/6,3kV - 10 MVA	Stupeň PD: DPS	
		Datum: 01 / 2024	
		Formát: 2xA4	Měřítko: 1:40
		Archivní číslo: P.0651225.5.50-047	