



## Specifikace materiálu

*Obsah :*

*Změnové záznamy :*

d)

e)

---

*f)*

*Výtisk :*

*Vypracoval :*

Ing. Jozef Sedlačko

<i>Název :</i>  <div style="text-align: center;"><b>Specifikace materiálu</b></div>				<i>Pořadové číslo :</i>  <div style="text-align: center;"><b>01</b></div>	
<i>Objekt :</i>			<b>PS 03 - Transformátory 110 kV</b>		
<i>Akce :</i>			ČS Stranná – R 110 kV, T101 a T 102		
<i>Místo :</i>			ČS Stranná		
<i>Objednatel :</i>			Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, Chomutov 430 03		
<i>Stupeň PD :</i>			Dokumentace pro provedení stavby		
<i>Archivní číslo :</i>			P.0651225.5.50- 054		
<i>Číslo zakázky :</i>			P.0651225.5.50	<i>Datum :</i>	20.1.2024
<i>Vypracoval :</i>			Ing. Jozef Sedlačko		
<i>Doplňované zařízení :</i>			<b>Konstrukce, svorky</b>		
<i>Umístění :</i>			<b>Stanoviště transformátoru T101 a T102</b>		
<i>Soupis materiálu :</i>					
			<b>Ocelové konstrukce</b>		
<b>Pol.</b>	<b>Množství</b>		<b>Název</b>	<b>Typ</b>	<b>Poznámka</b>
1	2	ks	POK vyvedení nuly k transformátoru T101 a T102	NK1	40,5 kg/ks
2	2	ks	Pracovní a obslužní plošina	NK2	200 kg/ks
			<b>Svorky</b>		
<b>Pol.</b>	<b>Množství</b>		<b>Název</b>	<b>Typ</b>	<b>Poznámka</b>
1	6	ks	Lisované oko	350/4 - 26,8 pro AlFe lano	Ověřit průchodky na stroji před objednáním svorek!
2	6	ks	Svorka 45° pro Cu svorník	Ø30x80 a AlFe lano Ø26,7	
3	6	ks	Svorky s praporcem 90°	pro průchodku M30x60 pro připojení kabelu na praporec	
4	2	ks	Přístrojová svorka pro Cu svorník	M12x60mm a Cu pas přímo	

Název :			Pořadové číslo :		
<b>Specifikace materiálu</b>			<b>02</b>		
Objekt :			PS 03 - Transformátory 110 kV		
Akce :			ČS Stranná – R 110 kV, T101 a T 102		
Místo :			ČS Stranná		
Objednatel :			Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, Chomutov 430 03		
Stupeň PD :			Dokumentace pro provedení stavby		
Archivní číslo :			P.0651225.5.50- 054		
Číslo zakázky :			P.0651225.5.50	Datum :	20.1.2024
Vypracoval :			Ing. Jozef Sedlačko		
Doplňované zařízení :			Uzemnění, kab. trasy, tabulky		
Umístění :			Stanoviště transformátoru T101 a T102		
Soupis materiálu :					
			<b>Materiál pro uzemnění</b>		
1	114	m	Uzemňovací pásek	FeZn 30x4 mm	
2	72	ks	Podpěra vedení	pro pásek 30x4 mm	
3	16	ks	Svorka páska-páska	pro pásek 30x4 mm	
4	11	m	Kabel nn	YY- 16, UV stabilní	
5	20	ks	Okó kabel. Cu	Okó Cu plné, pocínované 16x12	
6	2	ks	Email venkovní	SU 2013/6300 Žlutá 0,6L	
7	2	ks	Email venkovní	SU 2013/5103 Zelená 0,6L	
8	1	ks	Email venkovní	SU 2013/5010 Modrá 0,6L	
9	1	ks	Ředidlo do systetických barev	S 6006 0,75L	
10	1	m	Teplem smrštiteľná trubice	12,7/6,4 žlutozelená	
11	82	ks	Natloukací kotva	ocelová zářecí kotva s vnitřním závitem M6x30	
12	1	ks	Cupalový pásek	1x500x100mm	
13	2	kg	Gumoasfalt Suspenze	SA 23	

			<b>Kabelové trasy</b>		
1	13	m	Kabelový žlab	neděrovaný + víko, 250x100	Žárově zinkován
2	4	ks	Stoupající/klesající oblouk + víko	90x100x250	Žárově zinkován
3	2	ks	Oblouk + víko 90	90x100x251	Žárově zinkován
4	17	m	Montážní profil	41x41	Žárově zinkován
5	4	ks	Hlavičky montážního profilu	41x41	Žárově zinkován
6	14	ks	L rohový spojovací profil		Žárově zinkován
7	17	m	Dvouplášťová korugovaná chránička	75/61, červená	
8	18	m	Šrafovaná páska	Šrafovaná žluto-černá, reflexní, do venkovního prostředí, 50 mm	
			<b>Popisové štítky a tabulky</b>		
1	8	ks	Smaltovaná tabulka	250x200	Provedení dle výkr. č. 4
2	4	ks	Smaltovaná tabulka	300x200	Provedení dle výkr. č. 4
3	2	ks	Smaltovaná tabulka	350x200	Provedení dle výkr. č. 4
4	2	ks	Smaltovaná typizovaná tabulka	typové číslo 9001	Provedení dle výkr. č. 4
5	2	ks	Smaltovaná typizovaná tabulka	typové číslo 252301	Provedení dle výkr. č. 4
6	6	ks	Samolepící štítek	300x150	Provedení dle výkr. č. 4

Název :				Pořadové číslo :	
<b>Specifikace materiálu</b>				<b>03</b>	
Objekt :		PS 03 - Transformátory 110 kV			
Akce :		ČS Stranná – R 110 kV, T101 a T 102			
Místo :		ČS Stranná			
Objednatel :		Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, Chomutov 430 03			
Stupeň PD :		Dokumentace pro provedení stavby			
Archivní číslo :		P.0651225.5.50- 054			
Číslo zakázky :		P.0651225.5.50	Datum :		20.1.2024
Vypracoval :		Ing. Jozef Sedlačko			
Doplňované zařízení :		<b>Ostatní materiál</b>			
Umístění :		<b>Stanoviště transformátoru T101 a T102</b>			
Soupis materiálu :					
			<b>Ostatní materiál</b>		
1	59	m	AlFe lano 362-AL1/59-ST1A		
2	6	ks	Venkovní koncovka	pro jednožilové kabely 6-CYKCY 1x300 mm2	
3	6	ks	Vnitřní koncovka do R6	pro jednožilové kabely 6-CYKCY 1x300 mm2, M12	Ověřit před objednáním!
4	14	m	Cu pas	50x10	
5	12	ks	Držák pro Cu pasovinu	50x10 na ležato, M12, Kluzně	
6	4	ks	Držák pro Cu pasovinu	50x10 na ležato, M12, Pevně	
7	16	ks	Podpěrka	VN, M12	
8	4	ks	Sběrníková svorka	Pocínovaná	
9	2	ks	Spojka pružná	PS-Cu 50x10	
10	4	ks	Chemická kotva v patronách	M12x150	
11	8	bal	Pásek vázací	Černé stahovací pásy, dlouhé 250 mm a široké 4,8 mm. Odolné vůči olejům, benzínu, slané vodě, rozpouštědlům, zásaditým látkám a částečně i proti kyselinám., bal. 100ks	
12	2	ks	Hybridní lepicí hmota	300 ml	

13	3	ks	Tmel na bázi polyuretanu	s vysokým modulem pružnosti., 600ml	
14	18	ks	Utěsnění bet. poklopů kab. kanálu	Jednokomponentní polyuretánový tmel pro konstrukční spáry podlah a bet. dílců, UV odolný; 600ml	150ml/m
15	6	ks	Penetrace bet. poklopů kab. kanálu	Adhezní polyuretánová podkladní penetrace k úpravě podkladů při těsnění spár, 1l	
15	80	ks	Samořezné šrouby do betonu	M6	
16	2	ks	Sklotextit	Tl. 10 mm - 650x1150	-
17	3	m2	Deska z minerální vlny	objemová hmotnost $\approx 150 \text{ kg/m}^3$ , bod tání $\geq 1000 \text{ }^\circ\text{C}$ , tl.	
18	1	ks	Požárně ochranná stěrková hmota	1ks = 12,5kg, Třída reakce na oheň C-s2,d0 dle ČSN EN	
19	1	ks	Požárně ochranný nátěr	1ks = 12,5kg, Třída reakce na oheň B-s1, d0 dle ČSN EN	
20	5	ks	Požárně ochranný nátěr	kartuše 310ml	
21	200	ks	Kabelová příchytka	Pro kabely 3× 32-47mm, Pevnost > 10000N	
22	400	ks	Šroub šestihranný částečný závit +podložka + matice	M12x130 DIN 931 8.8 ZB +podložka + matice	
23	20	ks	Štítek na označení kabelu	plastový, pro VN kabely	
24	2	m	Bužírka popisovací 1,5	Bužírka popisovací 1,5	
25	2	m	Bužírka popisovací 2,5	Bužírka popisovací 2,5	
26	40	ks	Dutinka lisovací s PVC	1,5/12	
27	40	ks	Dutinka lisovací s PVC	2,5/12	
28	20	ks	Kabelová příchytka	12-16mm	
29	20	ks	Kabelová příchytka	8-12mm	
30	11	m	Vodič žz	CYA 6	
31	32	ks	Oko kabelové	6x6, pro Cu stínění	
32	20	ks	Štítek na označení kabelu	kovový, do skříní	
33	1	ks	Stahovací pásek	Balení á 100ks	
34	2	ks	Vulkanizační páska		
35	1	sad	Drobný montážní materiál	včetně montážních šroubů	