



PŘÍVOD Z POJISTKOVÉ SKŘÍŇE HDS DO ER PROVÉST KABELM CYKY J 4x10 mm² ULOŽENÝM V ZEMI V OCHRANNÉ TRUBCE KOPOFLEX

POZNÁMKA: KAT. ÚZEMÍ TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
SITUACE BEZ MĚŘÍTKA



ELEKTROTECHNIKA

Ing. František Roháček
Suchý Vršek 2133/11
158 00 Praha 5
tel.: 603475649
mail: rohacekf@seznam.cz

Projektant: Ing. František Roháček

STAVBA:
ODLEHČOVACÍ VĚTEV ALBY,
TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
REKONSTRUKCE STAVIDEL, Ř.KM 0,128

Objekt : SO2 ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ

Název:

SITUACE PŘIPOJENÍ A UMÍSTĚNÍ
ROZVODNIC ER A RT

Vypracoval: Ing. František Roháček

Objednatel:
VRV VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
NÁBŘEŽNÍ 4
150 56 PRAHA 5

Stupeň: **DSP**

Datum:
17.06.2018

Výkres číslo: **E1**

Číslo zakázky:
24/18 E