

Váš dopis zn.: **elektronické podání**
Ze dne: **03.01.2023**
Jednací číslo: **MOVOZADOC-030123-05**
Vy izuje: **Ing. Milan Vodáček**
Telefon: **585 536 253**
E-mail: **milan.vodacek@smv.cz**
Datum: **10.01.2023**

Žadatel:
Ing. František Marcián
Za Sokolovnou 323
664 61 Rajhradice

Vyjádření ke stavbám bez připojení na vodovod a kanalizaci
provozovaných společností
Moravská vodárenská, a.s. (dále jen "MOVO"), region Olomouc

Název akce: **DVT Nemilanka, Nemilany, těžba nánosů a oprava toku**
Typ řízení: **Stavební řízení**
Typ stavby: **ostatní (stavby v OPVZ, vyjádření k existenci sítí atd.)**
Investor: **Povodí Moravy, s.p., Děvická 11, 602 00 Brno**
Projektant: **Ing. František Marcián, Za Sokolovnou 323, 664 61 Rajhradice**

Lokalizační údaje:	Okres:	Olomouc
	Obec:	Olomouc
	Název k.ú.:	Slavonín
	Parcela:	-
	Upravení:	

Popis stavby:

Oprava toku Nemilanka, těžba sedimentů, k.ú. Slavonín, Nemilany, Kožušany

Upozornění: v předem určených lokalitách se nachází vodárenská infrastruktura ve správě MOVO, a.s. Slavonín - vodovod LT 200, kanalizace KT 300,500 - v ulici Dykova, Jižní, orientace - souběh s řízením s tokem, Nemilany vodovod PVC 100, 150, kanalizace KT 300 - k řízení toku Nemilanka, souběh)

MOVO, a.s., souhlasí s předloženou projektovou dokumentací v případě, že budou splněny následující podmínky:

Podmínky MOVO, a.s., k řešení akce:

1. Pracovník naší společnosti bude před zahájením zemních prací vyzván formou objednávky k vytyčení vodovodu (Ing. Štěpánek, 606 793 945) a kanalizace (p. Kubín, 606 713 883).

Podmínky MOVO, a.s. – ochranná pásma:

2. Při situování objektů požadujeme dodržení ochranného pásma vodovodního a kanalizačního zařízení dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, které činí u vodovodních a kanalizačních stok do průměru 500mm v etně 1,5m a u vodovodních a kanalizačních stok nad průměrem 500mm 2,5m od vnějšího líce potrubí na obě strany. U vodovodních a kanalizačních stok o průměru nad 200mm s uložením v hloubce větší než 2,5m pod terémem se vzdálenosti ochranného pásma zvyšují o 1,0m.
3. Souasně zákon platí i v dalších ustanoveních, a to zejména:
§7 - vlastník a provozovatel vodovodu nebo kanalizace jsou oprávněni za účelem provozování a udržování vstupovat na cizí pozemky nebo stavby, na nichž nebo pod nimiž se vodovod nebo kanalizace nachází
§23 - v ochranném pásmu vodovodního nebo kanalizačního řádu nelze:
a. provádět zemní práce, umísťovat konstrukce, nebo jiná podobná zařízení i provádět inženýrské práce, které omezují přístup k těmto zařízením, nebo by mohly ohrozit jejich technický stav a plynulé provozování

- b. vysazovat trvalé porosty
- c. provádět skládky
- d. provádět terénní úpravy bez písemného souhlasu vlastníka vodovodu, i kanalizace, popřípadě provozovatele

Podmínky MOVO, a.s. – obecné:

- 4. Zařízení v našem provozování musí zůstat během a po ukončení stavby trvale přístupné pro možné provádění oprav, údržby a manipulace.
- 5. Pokud dojde k poškození zařízení v provozování MOVO, budou tato zařízení opravena nebo uvedena do původního stavu na náklady investora stavby.
- 6. Požadujeme, aby veškeré poklopy armatur a šachet v provozování MOVO, a.s., byly osazeny na nově upravenou niveletu terénu.
- 7. Za projektovou dokumentaci odpovídá projektant.
- 8. Před prováděním výkopových prací je nutné požádat o vytyčení zařízení v provozování MOVO, a.s.
- 9. Součástí vytyčení bude i zápis o nepoškozenosti a funkci armatur v lokalitě stavby.
- 10. Před pokládkou finálních povrchů požadujeme, aby náš zástupce byl přítomen ke kontrole nepoškozenosti a funkce armatur, po kontrole vydá písemný souhlas s pokládkou finálního povrchu a seščené akce.
- 11. Při odkrytí a poškození sítí přerušit další práce, zabezpečit síť před poškozením a bezodkladně tuto skutečnost oznámit zástupci MOVO, a.s.
- 12. Před zakrytím provedeného díla přizvat zástupce MOVO, a.s. ke kontrole.
- 13. V místech křížení s podzemními sítmi v našem provozování požadujeme umístit vedení do chráněných a osahujících 1,0 m na obě strany od vnějšího líce potrubí.
- 14. Při kladení sítí dodržet vzdálenosti pro souběh nebo křížení sítí dle SN 73 6005.
- 15. Při zásahu do terénu zajistit dostatečné krytí sítí dle SN 755401, SN 736005, popřípadě SN 752130.
- 16. Při provádění výkopových prací v ochranných pásmech zařízení v našem provozování doporučujeme tyto provádět s maximální obezřetností a ručně.
- 17. S ohledem na charakter stavby nesmí být nad zařízení v provozování MOVO, uloženým v zemi, i v jeho ochranném pásmu, postaven jakýkoliv další jiný objekt nebo vybudována zpevněná plocha, ani vysazovány trvalé porosty.
- 18. Jakoukoliv manipulaci na stávajícím zařízení provozování MOVO, a.s., smí provádět pouze naši pracovníci.
- 19. Zařízení stavenišť nesmí být situováno na poklopech zařízení v našem provozování - poklopech kanalizačních revizních šachet, armaturních šachet, šoupátek vodovodních a, hydrantů nebo připojek.
- 20. V případě pojezdu těžké techniky nad vodovodními sítmi a kanalizačními stokami v našem provozování je nutno potrubí vhodným způsobem zabezpečit, například překrytí silničními panely.
- 21. Veškeré změny proti předložené PD musí být seščeny s pracovníky stanic MOVO a.s.
- 22. Hrany komunikace (obrubníky, zpomalovací prahy, sklopené obruby apod.) musí být z provozních důvodů seščeny tak, aby v nich nebyly umístěny povrchové znaky vodovodu a kanalizací.
- 23. Vodovody a kanalizace musí být v případě jejich odkrytí zabezpečeny proti poklesu a jejich vybočení. V případě výstavby, kdy dojde ke snížení nadloží, nesmí být pojezd nad vodovody a kanalizacemi těžkou nákladní technikou.

Závazné podmínky MOVO, a.s.:

Toto vyjádření je platné od data jeho vystavení a za podmínky, že je žadatelem/stavebníkem podepsáno níže uvedené estetické prohlášení. Toto vyjádření zavazuje i právní nástupce stavebníka za předpokladu převzetí veškerých závazků plynoucích z vodního žadatele.

Ing. Ctírad Grecman
vedoucí oddělení technicko-provozní činnosti

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
Tovární 41, 779 00 Olomouc
(IČ) 61859575
(T) +420 585 536 418
(F) +420 585 536 233
(E) ctirad.grecman@smv.cz
www.smv.cz

estné prohlášení žadatele/stavebníka *)

Prohlašuji, že stavebnímu úřadu předkládám projektovou dokumentaci ve znění, které bylo předloženo společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. k vyjádření.

Současně prohlašuji, že akceptuji veškeré podmínky uvedené ve vyjádření společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

V

Dne

Jméno a podpis:

*) nehodící se škrtnete