

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací

Vyřizuje/linka

Nové Město nad Metují

NMNM/52704/2023/OZP/Haj/5

Hájek/491 419 663

17. ledna 2024

ROZHODNUTÍ

Výrok:

Městský úřad Nové Město nad Metují, Odbor výstavby a regionálního rozvoje, Oddělení životního prostředí (dále jen „vodoprávní úřad“), jako příslušný vodoprávní úřad, podle ustanovení § 106 odst. 1 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění (dále jen „vodní zákon“) a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) a podle ustanovení § 94j odst. 1 zákona číslo 183/2006 Sb., o územním, plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“), a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě žádosti doručené vodoprávnímu úřadu dne 13. dubna 2023 a předložených dokladů,

státnímu podniku **Povodí Labe, s.p., IČO 70890005,**
se sídlem **Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové,**

který je účastníkem řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

I. podle ustanovení § 15 odst. 6 vodního zákona a podle ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky číslo 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, **schvaluje stavební záměr** na stavbu: „**VD Rozkoš – oprava KČOV**“ (dále jen „stavba“) na pozemkové parcele číslo 384 v katastrálním území Lhota u Nahořan, obci Nahořany, v okrese Náchod, v kraji Královéhradeckém, orientační poloha v systému S-JTSK je X:1027376, Y: 622917.

Popis stavby:

Projektová dokumentace, kterou vypracoval Ing. Jiří Rous, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 400436, srpnu 2023, pod zakázkovým číslem 23011, řeší rekonstrukci kořenové čistírny odpadních vod, která byla vybudována v roce 1996. V rámci stavebních prací dojde k intenzifikaci stávající kořenové čistírny odpadních vod, zmenšení filtračního pole ze 180 m² na 49 m², izolaci, obnově mokřadní vegetace a provzdušňování dmychadlem.

Vymezení území dotčeného vlivu stavby: Území dotčené stavbou zahrnuje výše uvedené pozemky, na které se předmětná stavba umísťuje.

Druh a účel umísťované stavby:

- Čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do vod povrchových.

Společné územní a stavební povolení se vydává za splnění následujících podmínek:

- 1) Stavba bude provedena dle ověřené projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Jiří Rous, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 400436, srpnu 2023, pod zakázkovým číslem 23011.
- 2) Stavba bude provedena dodavatelsky, organizací, která má oprávnění k provádění vodohospodářských staveb. Jméno organizace bude správnímu úřadu oznámeno minimálně pět dní před zahájením stavby. Zhotovitel ručí za bezpečné provádění stavby dle schváleného projektu a platných předpisů. Na stavbě musí být veden stavební deník, který je stavebník povinen uchovávat po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu nebo nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.
- 3) Před zahájením stavby bude na viditelném místě umístěn štítek „STAVBA POVOLENA“, který stavebník obdrží, jakmile stavební povolení nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm zůstaly čitelné a musí být ponechán na místě do kolaudace stavby.
- 4) Investor před zahájením stavby zajistí prostorové vytyčení stavby a zajistí směrové a hloubkové vytyčení polohy všech podzemních inženýrských sítí a uvědomí správce sítí nejméně 15 dní před zahájením stavebních prací. Pracovníci, kteří budou práce provádět, budou prokazatelně seznámeni s polohou podzemních sítí. Investor neprodleně nahlásí každé případné poškození inženýrských sítí jejich správcům, a to i v případě, že nedojde k bezprostřednímu ohrožení nebo poruše. Ukončení stavby bude ohlášeno příslušným správcům sítí.
- 5) Při provádění stavby je nutné dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, bezpečnosti práce, nakládání s odpady, předpisy správců inženýrských sítí a dodržet ochranná pásma jednotlivých inženýrských sítí.
- 6) V průběhu stavby bude umožněn vjezd na sousední pozemky a umožněno užívání stávajících objektů.
- 7) Pozemky dotčené stavbou budou po skončení prací uvedeny do stavu dle projektové dokumentace. Případné škody vzniklé stavbou budou hrazeny stavebníkem dle platných předpisů.
- 8) Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a příslušné technické normy.
- 9) Ke stavbě budou použity výhradně stavební materiály a výrobky, které mají vlastnosti požadované v § 156 stavebního zákona.
- 10) Příjezd na staveniště bude zajištěn z veřejné komunikace. V rámci stavby nebude zřízeno centrální zařízení staveniště.
- 11) Investor oznámí vodoprávnímu úřadu minimálně 10 dnů před započatím stavebních prací termín zahájení stavby a dále pak zhotovitele, který je stavebním podnikatelem s oprávněním k provádění staveb vodních děl, nebo jméno stavbyvedoucího s příslušným oprávněním, který zabezpečí odborné vedení provádění stavby.
- 12) Stavba a staveniště budou zajištěny proti vstupu nepovolaných osob, sousední pozemky nebudou dotčeny. V průběhu provádění stavebních prací bude udržován pořádek, odpad ze staveniště bude denně uklízen a likvidován tak, aby nedošlo ke znečištění okolí stavby. Před výjezdem vozidel ze staveniště na komunikaci musí být provedeno řádné očištění automobilů a strojního zařízení, aby nedošlo ke znečištění přilehlých komunikací. Hlučnost prací na staveništi nepřekročí limity stanovené platnými hygienickými předpisy. Na staveništi budou přijata opatření k zamezení zvýšené prašnosti.
- 13) Stavba bude dokončena do 31. 1. 2026.
- 14) Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu za účelem provedení kontrolní prohlídky fázi dokončení stavby. Při kontrolní prohlídce předloží doklady o výsledcích zkoušek předepsaných

zvláštními právními předpisy (doklad o vodotěsnosti čistírny odpadních vod a kanalizačního potrubí).

15) V případném vybudování kanalizace pro veřejnou potřebu v předmětné lokalitě, která bude ukončena komunální čistírnou odpadních vod, budou odpadní vody napojeny na tuto kanalizaci přímo.

II. podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění (dále jen „vodní zákon“), a v souladu s nařízením vlády ČR č. 57/2016 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného znečištění vod, **uděluje povolení k vypouštění vyčištěných odpadních vod z čistírny odpadních vod** na pozemkové parcele číslo 384 v katastrálním území Lhota u Nahořan, do vod povrchových – vodního toku Rozkoš (IDVT 10100691, ČHP 1-01-03-0560-2-00, v ř. km 3,495, správa toku – Povodí Labe, s.p.) na pozemkové parcele číslo 105/2 v katastrálním území Městec u Nahořan, orientační poloha v systému S-JTSK je X:1027413, Y: 622935.

v max. množství (10 EO):

počet napojených EO: 40

průměrně0,06 l/s

maximálně 0,38 l/s

maximálně100 m³/měsíc

maximálně800 m³/rok

s přípustným znečištěním odpadních vod:

	„p“	„m“	
CHSKCR	150 mg/l	220 mg/l	0,1 t/rok
BSK5	40 mg/l	80 mg/l	0,03 t/rok
NL	50 mg/l	80 mg/l	0,035 t/rok

Povolení se vydává za těchto podmínek:

1) Povolení k vypouštění vyčištěných odpadních vod platí od doby nabytí právní moci tohoto rozhodnutí do 31. ledna 2034.

2) Kontrolu jakosti vypouštěných odpadních vod z čistírny odpadních vod (dále jen „ČOV“) bude provádět vlastník (provozovatel) ČOV 2 x za rok, prováděním odběrů a rozborů směsných vzorků, získaných během 2 hodin, sléváním 8 stejných objemů vod, odebraných v intervalu 15 minut. Místo odběru kontrolních vzorků: za čistírnou odpadních vod.

3) Odběry a rozборы kontrolních vzorků vypouštěných odpadních vod pro stanovené ukazatele budou prováděny podle příslušných technických norem odborně způsobilou osobou oprávněnou k podnikání.

4) Množství vypouštěných odpadních vod bude stanoveno podle údajů vodoměru odebrané vody nebo podle směrných čísel roční spotřeby vody 1x ročně.

5) Provozovatel kanalizace bude každoročně do 31. ledna kalendářního roku zasílat vodoprávnímu úřadu a příslušnému správci povodí tabelární přehled za minulý rok o množství vypouštěných vod a přehled výsledků předepsaných rozborů včetně vyhodnocení ročního bilančního množství vypuštěného znečištění v limitovaných i sledovaných ukazatelích. Hlášení pro potřeby vodohospodářské bilance dle ustanovení § 22 odst. 2 vodního zákona se podává prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovaných povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP).

Odůvodnění:

Vodoprávní úřad obdržel dne 18. prosince 2023 žádost Povodí Labe, s.p., IČO 70890005, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, o vydání společného povolení na stavbu „VD Rozkoš – oprava KČOV“ na pozemkové parcele číslo 384 v katastrálním území Lhota u Nahořan. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Správní úřad dne 18. prosince 2023 oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona upustil od místního šetření a ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby. Současně správní úřad upozornil všechny účastníky řízení na možnost nahlédnutí do podkladů rozhodnutí v budově správního úřadu a stanovil lhůtu, do které mohou účastníci řízení své námítky a připomínky uplatnit, jinak k nim nebude přihlédnuto. Stanovené lhůty žádný z účastníků řízení nevyužil.

Povolovaná stavba je vodním dílem, pro které je podle ustanovení § 94j odst. 1 stavebního zákona možné ve společném územním a stavebním řízení vydat společné povolení. Příslušným k vydání společného povolení je ten stavební úřad, který je příslušný k povolení vodního díla, tzn. vodoprávní úřad.

Vodoprávní úřad se v průběhu řízení zabýval stanovením okruhu účastníků společného územního a stavebního řízení podle ustanovení § 27 správního řádu a podle ustanovení § 94k stavebního zákona a jako účastníky tohoto řízení stanovil podle ustanovení § 94k písm. a) stavebníka – Povodí Labe, s.p., podle ustanovení § 94k písm. b) obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn, tj. obec Nahořany, podle ustanovení § 94k písm. d) vlastníci pozemků, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn – Česká republika (právo hospodařit Povodí Labe, s.p.) a podle ustanovení § 94k písm. e) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno. Jako účastníky řízení podle ustanovení § 94k písm. e) tedy správní úřad stanovil vlastníky sousedních pozemků a staveb přímo sousedících s navrženou stavbou.

Vodoprávní úřad se v průběhu řízení zabýval stanovením okruhu účastníků vodoprávního řízení podle ustanovení § 27 správního řádu a podle ustanovení § 115 vodního zákona a jako účastníky tohoto řízení stanovil žadatele – Povodí Labe s.p. a obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn, tj. obec Nahořany.

Správní úřad v provedeném společném řízení přezkoumal podanou žádost podle ustanovení § 94l stavebního zákona a zjistil, že žádost má všechny náležitosti předepsané zákonem.

Spolu s žádostí a v průběhu řízení správní úřad obdržel tyto podklady rozhodnutí:

- Projektová dokumentace, kterou vypracoval Ing. Jiří Rous, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 400436, srpnu 2023, pod zakázkovým číslem 23011.
- Vyjádření Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, čj. PLa/2023/056923, ze dne 14. prosince 23.

- Sdělení Městského úřadu Nové Město nad Metují, Odboru výstavby a regionálního rozvoje, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, čj. NMNM/53226/2023/OVRR/RohN, ze dne 27. prosince 2023.

Správní úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů požadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Správní úřad posoudil záměr žadatele podle ustanovení § 94o stavebního zákona a zjistil, že záměr je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, je přístupný z veřejné infrastruktury a v souladu se stanovisky dotčených orgánů.

Pro záměr žadatele není nutno vypracovat posouzení vlivu na životní prostředí podle ustanovení § 91 stavebního zákona.

Správní úřad při stanovení podmínek pro provedení stavby a jejího užívání postupoval v souladu s ustanovením § 15 odst. 3 vodního zákona a vycházel z platné legislativy na úseku vodního práva a stavebního řádu a z předložených dokladů.

Správní úřad posoudil soulad předmětného záměru s cíli ochrany vod jako složky životního prostředí (podle ustanovení § 23a vodního zákona) a s plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik (podle ustanovení § 24, 25 a 26 vodního zákona) a zjistil, že realizací předmětného záměru nedojde ke zhoršení dotčeného vodního útvaru, a že předmětný záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

Správní úřad přezkoumal podanou žádost a projektovou dokumentaci a připojené doklady v souladu s ustanovení § 94o odst. 2 stavebního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu, je v souladu s cíli územního plánování v dotčeném území, je zajištěn příjezd ke stavbě a k vybavení potřebnému k řádnému užívání stavby. Správní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Správní úřad posoudil předloženou žádost, projektovou dokumentaci a předložené doklady k vydání stavebního povolení jako dostatečný podklad rozhodnutí. Podmínky a připomínky účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy uplatněné v průběhu stavebního řízení zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí a z důvodu, že mu nejsou známy žádné závažné překážky, které by bránily vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části.

Správní úřad rozhodl na základě všech podkladů a posouzení podané žádosti, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení § 81 a 82 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podat odvolání.

Odvolání lze podat do 15 dnů od jeho doručení.

O odvolání rozhodne Krajský úřad Královéhradeckého kraje.

Odvolání se podává u Městského úřadu Nové Město nad Metují.

Včas podané a přípustné odvolání má podle § 85 odst. 1 téhož zákona odkladný účinek.

Ing. Ondřej Hanka
vedoucí Oddělení životního prostředí
Odbor výstavby a regionálního rozvoje

otisk úředního razítka

Poplatek:

Správní poplatek byl vyměřen podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položky č. 18 odst. 1 písm. g) ve výši 150,- Kč.

Sdělení:

Projektová dokumentace stavby, ověřená ve stavebním řízení, bude stavebníkovi doručena po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Obdrží:

účastníci řízení pro bod I:

- 1) Povodí Labe, sp., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
- 2) Obec Nahořany, 549 07 Nahořany nad Metují
- 3) Jan Kolowrat – Krakowský, Kolowratská 1, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

účastníci řízení pro bod II:

- 1) Povodí Labe, sp., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
- 2) Obec Nahořany, 549 07 Nahořany nad Metují

dotčené orgány:

- Městský úřad Nové Město nad Metují, Odbor výstavby a regionálního rozvoje, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují