ROZVADĚČ RH

Provozní soustava: 3NPE ~ 50 Hz, 400/230V, TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: ST. NORMÁLNÍ–AUT. ODPOJENÍM OD ZDROJE
ST. DOPLNĚNÁ–PROUDOVÝMI CHRÁNIČI A DOPL. POSPOJ.

Typ: zapuštěný modulový
Rozměry: min. 180 MOD
Instalovaný pří Pi = 92,5 kW
Soudobý příkon Ps = 20,0 kW
Krytí: IP40/20
Nátěr (barva): bílý
Přívod: horem
Vývod: horem

PARAMETRY PŘIPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH EL. STROJŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ PODLE SKUTEČNÉ DODÁVKY A POŽADAVKŮ VÝROBCE.

PRO PŘIPOJENÍ MOBILNÍHO NZ VYPRACOVAT MANIPULAČNÍ PLÁN.

Akce	VD Mšeno, rekonstrukce vnitřních rozvodů budovy dozorství	Investor	Povodí Labe, státní podnik	Stupeň	DPS	Zak.č.	P–21–037–000	Výkres č.	05
Část	SILNOPROUD SCHÉMA ROZVADĚČE **RH**	Projektant	Karel Absolín	Kreslil	Karel Absolín	Datum	02/2022	List/Listů	1/7













ROZVADĚČ RB

Provozní soustava: 3NPE ~ 50 Hz, 400/230V, TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: ST. NORMÁLNÍ–AUT. ODPOJENÍM OD ZDROJE
ST. DOPLNĚNÁ–PROUDOVÝMI CHRÁNIČI A DOPL. POSPOJ.

Typ: zapuštěný modulový
Rozměry: min. 48 MOD
Instalovaný pří Pi = 24,7 kW
Soudobý příkon Ps = 7,0 kW
Krytí: IP40/20
Nátěr (barva): bílý
Přívod: horem
Vývod: horem

PARAMETRY PŘIPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH EL. STROJŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ PODLE SKUTEČNÉ DODÁVKY A POŽADAVKŮ VÝROBCE.

Akce	VD Mšeno, rekonstrukce vnitřních rozvodů budovy dozorství	Investor	Povodí Labe, státní podnik	Stupeň	DPS	Zak.č.	P–21–037–000	Výkres č.	06
Část	SILNOPROUD SCHÉMA ROZVADĚČE **RB**	Projektant	Karel Absolín	Kreslil	Karel Absolín	Datum	02/2022	List/Listů	1/4