

#### **Vysvětlení zadávací dokumentace č.4:**

#### **ČS Stranná - rozvodna 110 kV, transformátory T 101 a T 102**

#### **Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č.4 (obdržena dne 21.06.2024):**

Vážený Zadavateli,

1) Subdodavatel zajišťující ochrany transformátorů nás oslovil s následujícím dotazem:

„Dobrý den, poprosím o původní výpočet nastavení ochran, podle toho se bude odvíjet časová náročnost nového výpočtu nastavení a tedy cena nabídky.“  
Můžeme tedy poprosit o původní výpočet ochran?

2) V TZ je uvedeno následující:

„Demontáž, odstrojení, naložení a odvoz původních transformátorů zajistí zhotovitel ve spolupráci s ním vybranou likvidační firmou, která provede ekologickou likvidaci demontovaného zařízení. Likvidační protokol bude předán zástupci investora. Zisk z odprodeje transformátorů bude poukázán investorovi.“

Není úplně jasné, jakým způsobem bude provedena likvidace transformátorů, respektive jak má být likvidace oceněna. Níže nabízíme 3 možné varianty:

Varianta „1“ je, že zhotovitel do nabídky ocení demontáž, odčerpání oleje a přepravu transformátoru do místa ekologické likvidace a celkový výnos z likvidace transformátorů půjde zadavateli.

Varianta „2“ je formou odprodeje transformátoru sběrným surovinám/kovošrotu, který si transformátory odstrojí a odveze na vlastní náklady a celkový zisk zadavateli bude o tyto činnosti pokrácen.

Varianta „3“ je formou odprodeje jiným průmyslovým subjektům, kteří si trafo taktéž demontují a odvezou na své náklady a prostředky z odprodeje (mínus transport) půjdou zadavateli.

Manipulace s demontovanými transformátory je nákladnou činností. Pro převoz se musí odpustit olej a často demontovat průchodky a konzervátor. Vlastní logistika je taktéž finančně náročná.

Z toho důvodu prosíme o přesné zadání, jak máme likvidaci ocenit.

#### **Vysvětlení zadávací dokumentace č.4:**

Ad.1)

Zadavatel přikládá elaborát: „Obsluha a údržba digitálních el. Ochrán“.

Ad. 2)

Jedná se o variantu č. 2 (v režii zhotovitele) - trafa se kompletně zdemontují, odvezou včetně oleje a ekologicky zlikvidují - protokol o řádné likvidaci bude objednateli předán. Výzisk vycházel nulově, proto už s ním není počítáno v soupisu prací (v TZ zůstalo jen napsáno).

Zadavatel v této věci odkazuje na Zadávací dokumentaci a její přílohu „Projektová dokumentace včetně soupisu prací“, která se tímto nemění.

**Závěr:** Zadávací dokumentace se nemění.

V Chomutově dne 25.06.2024

Ing. Jan Svejkský  
generální ředitel

Ing. Miroslav Beržinský  
vedoucí Odboru obchodní přípravy investic  
v zastoupení elektronicky podepsal