

VŠECHNY JISTIČE A CHRÁNIČE S VYPÍNAČÍ SCHOPNOSTÍ MIN. 10kA.
PŘED MONTÁŽÍ BUDOU PROVĚŘENY PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY VŠECH ZAŘÍZENÍ
A DLE TOHO BUDE UPRAVENO JIŠTĚNÍ, NAPOJENÍ A OVLÁDÁNÍ VÝVODŮ V ROZVADĚČI.

Sv SVĚTELNÝ VÝVOD
Z ZÁSUVKOVÝ VÝVOD
P PEVNÝ VÝVOD

