Tabulka místností

Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Obvod [m]	Výška [m]	Podlaha	Stěny	Strop
01.06	HLAVNÍ SCHODIŠTĚ	49,93	30,7	3,12	BETONOVÁ MAZANINA	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
01.07	ROZVODNA	5,63	9,58	3,12	PVC	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
01.17	CHODBA	60,75	66,23	3,12	BETONOVÁ MAZANINA	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
01.18	ROZVADĚČ	3,26	8,1	3,12	PVC	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
01.19	SKLAD	128,89	72,13	3,12	BETONOVÁ MAZANINA	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
01.24	CHODBA	23,24	35,7	3,12	BETONOVÁ MAZANINA	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
01.27	SKLAD	6,63	10,9	3,12	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
01.28	SKLAD	7,61	11,4	3,12	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
01.43	ŠATNY, SOC. ZAŘÍZENÍ	22,61	23,33	3,12	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
01.44	PLYNOVÁ KOTELNA	55,87	35,32	3,12	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ

GENERÁLNÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	HLAVNÍ PROJEKTANT
ARCHI TECHI ING. KAREL SEHYL ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ PROJEKTY	ING. L. ŠIROKÝ	ING. L. ŠIROKÝ	ING. L. ŠIROKÝ

INVESTOR	NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM, Kostelní 44, Praha 7
MÍSTO STAVBY	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ PRAHA - HOLEŠOVICE, PARC. ČÍSLO 2119
NÁZEV AKCE	REKONSTRUKCE MULTIFUNKČNÍHO SÁLU V BUDOVĚ NZM PRAHA - 2.ETAPA KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ PRAHA - HOLEŠOVICE, PARC. ČÍSLO 2119
SOUBOR	D.1.4.5 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA D.1.4.6 - SLABOPROUD
OBSAH	POLOHOPIS - 1.PP - 1.ČÁST

Ing. Luděk Široký
PROGRES PROJEKT
Lipová 608, 330 12 Horní Bříza
Tel.: 377 321 920, 603 995363

DATUM	05/2024
STUPEŇ	DPS
MĚŘÍTKO	1:100
ČÍSLO VÝKRESU	E883-2/2
INDEX	
POČET LISTŮ	1
ČÍSLO LISTU	1

LEGENDA MÍSTNOSTÍ, viz. výkres E883-2/10

FUN ← TRASA FUNKČNÍ PŘI POŽÁRU POD MSTROPEM V POZINKOVANÉM KABELOVÉM ŽLABU 50x50mm s víkem

Rozvodna R13
10x160x300
pod schodištěm
DR - STÁVAJÍCÍ DATOVÝ ROZVADĚČ

2x PRAFLADUR 5Cx1,5 P60-R - POVEL PRO MÍSTNÍ ROZHLAS
PRO JEHO UTLUMENÍ, V PŘÍPADĚ EVAKUAČNÍHO HLÁŠENÍ.
KABELY VEDENY Z ÚSTŘEDNY EPS.
POLOHA ÚSTŘEDNY BUDE UPŘESNĚNA PŘI MONTÁŽI

PRAFLADUR 5Cx1,5
STOUPAČKA DO 1. NP
DO KAVÁRNY

POKRAČUJE NA VÝKRESE E883/3

EI30DP3 C2

Provede se přeložení stávajících volně vedených kabelových tras v chodbě 01.17 mezi osami sloupů 9 až 17
do NOVÝCH pozinkovaných kabelových žlabů 50x50mm, 50x100mm a 50x200mm s víkem.