






R2S2  ROZVADĚČ 1.NP - ROZVADĚČ PROVEDENÝ V 1.ETAPĚ - VE 2.ETAPĚ PROVÉST ÚPRAVY DLE VÝKRESU E883-2/11


R2S2/1  ROZVADĚČ 1.NP - ROZVADĚČ PROVEDENÝ V 1.ETAPĚ - VE 2.ETAPĚ PROVÉST ÚPRAVY DLE VÝKRESU E883-2/13

R01  ROZVADĚČ 1.PP - ROZVADĚČ PROVEDENÝ V 1.ETAPĚ - VE 2.ETAPĚ PROVÉST ÚPRAVY DLE VÝKRESU E883-2/12


A  ZAPUŠTĚNÉ SVÍTIDLO S KRYTEM, IP40, 230V, LINEÁRNÍ ŽÁŘIVKA 4x24W - STÁVAJÍCÍ


E  ZAPUŠTĚNÉ SVÍTIDLO S KRYTEM, IP40, 230V, LED 4300 lm, 4000K, cca 36W, DALI

D  STROPNÍ ZAPUŠTĚNÉ SVÍTIDLO S KRYTEM, IP40, LED - 230V, 25W, 3270 lm, rozměr LxŠxV cca 1200x100x100mm

F  PŘISAZENÉ SVÍTIDLO S KRYTEM, IP44, 230V, LED 4300 lm, 4000K, cca 36W


G  STROPNÍ ZAVĚŠENÉ SVÍTIDLO S KRYTEM, IP40, LED, DALI - 230V, 22W, 2500lm, rozměr LxŠxV max 680x90x100mm


H  STROPNÍ ZAVĚŠENÉ SVÍTIDLO S KRYTEM, IP40, LED, DALI - 230V, 34W, 3800 lm, rozměr LxŠxV max 900x90x100mm


K  STROPNÍ PŘISAZENÉ SVÍTIDLO S OPÁLOVÝM KRYTEM, IP44, 230V, LED18W

LP1, LP2  LED PÁSEK V PULTU V KAFETERII, DODÁVKA VČETNĚ TRANSFORMÁTORU

LP3, LP4  LED PÁSEK POD HORNÍMI SKŘÍŇKAMI V KAFETERII, DODÁVKA VČETNĚ TRANSFORMÁTORU

N1  NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ - STROPNÍ/NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO S LOKÁLNÍM ZÁLOŽNÍM ZDROJEM, PRO SVÍCENÍ PŘI VÝPADKU NAPÁJENÍ, LED 3W, IP20, DOBA ZÁLOHY 1hod, AUTOTEST, KŘIVKA SVÍCENÍ PRO ÚNIKOVÉ CESTY. PIKTOGRAM SE SMĚREM ÚNIKU UMÍSTĚN POD SVÍTIDLEM (NENALEPOVAT NA SVÍTIDLO !!!).


N2  NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ - STROPNÍ/NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO S LOKÁLNÍM ZÁLOŽNÍM ZDROJEM, PRO SVÍCENÍ PŘI VÝPADKU NAPÁJENÍ, LED 3W, IP44, DOBA ZÁLOHY 1hod, AUTOTEST, KŘIVKA SVÍCENÍ PRO ÚNIKOVÉ CESTY. PIKTOGRAM SE SMĚREM ÚNIKU UMÍSTĚN POD SVÍTIDLEM (NENALEPOVAT NA SVÍTIDLO !!!).


N3  NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ - SVÍTIDLO STROPNÍ ZAPUŠTĚNÉ - LED 3W, IP20, S OPTIKOU NA ÚNIKOVÉ CESTY, S LOKÁLNÍM ZÁLOŽNÍM ZDROJEM NA 1h, S AUTOTESTEM


P6  STROPNÍ PŘISAZENÉ SVÍTIDLO S KRYTEM, IP66, 230V, LED 22W


P4  STROPNÍ PŘISAZENÉ SVÍTIDLO S KRYTEM, IP66, 230V, LED 43W

P2  STROPNÍ PŘISAZENÉ SVÍTIDLO S KRYTEM, IP66, 230V, LED 12W

S  STROPNÍ ZAVĚŠENÁ PROUDOVÁ LIŠTA S REFLEKTOROVÝMI SVÍTIDLY 230V, LED. - PRO SVÍTIDLA S1, S2, S3, S4 a S7  
LIŠTA ZAVĚŠENÁ cca 30cm POD ÚROVNÍ AKUSTICKÝCH PODVĚŠENÝCH DESEK  
SVÍTIDLA S1, S2, S3, S4 a S7 dle specifikace výkazu výměr. Svítidla si osadí investor dle potřeby příslušné expozice.  
Dodávku svítidel nutno předem konzultovat s investorem.

SD8  STROPNÍ ZAVĚŠENÁ PROUDOVÁ LIŠTA S REFLEKTOROVÝMI SVÍTIDLY 230V, LED - DALI - vzor HALLA - PRO SVÍTIDLA S8  
SVÍTIDLA S8 dle knihy svítidel. Svítidla pro osvětlení živé stěny v kafeterii - vzor HALLA VALI 80 T 2970 lm, 4000K, DALI STMÍVATELNÉ, BÍLÉ


SH9  STROPNÍ ZAVĚŠENÁ PROUDOVÁ LIŠTA S REFLEKTOROVÝMI SVÍTIDLY 230V, LED - vzor HALLA - PRO SVÍTIDLA S9  
SVÍTIDLA S9 dle knihy svítidel. Svítidla pro osvětlení stěny v kafeterii - vzor HALLA VALI 80 T 1970 lm, 4000K, BÍLÉ

X1  SVÍTIDLO STROPNÍ - LUSTR - KŘIŠŤÁLOVÉ SVÍTIDLO DO KAFETERIE – NRZ - STMÍVATELNÉ

X2  SVÍTIDLO STROPNÍ ZÁVĚSNÉ - Moderní závěsné svítidlo vzor Joffrey s válcovým stínidlem – svítidla nad barovým pultem, 35W - STMÍVATELNÉ


X3  SVÍTIDLO LED V NÁBYTKU - SOUČÁST DODÁVKY NÁBYTKU

X4  SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ - kafeterie mezi okny – MODRÉ SVĚTLO


Y1  SVÍTIDLO REFLEKTOR - kafeterie nasvětlení zeleně - ZAPUŠTĚNÉ V CORIANU

Y2  SVÍTIDLO REFLEKTOR - kafeterie nasvětlení zeleně - PŘISAZENÉ

MS1,MS2,MS3  OVLÁDACÍ SKŘÍŇKY (PANELY) OSVĚTLENÍ SÁLŮ 1.06, 1.07 a 1.08


QN  NAPAJEČ DALI LINKY - Přijímač s DALI výstupem.  
(Osadit do krabice A BOX)


SB  TLAČÍTKO PRO SEPNUTÍ POCHŮZKOVÉHO OSVĚTLENÍ POMOCÍ DALI OVLÁDÁNÍ  
OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ - DVOJTLAČÍTKO VE SKŘÍŇI - Mobilní 2-kanalový vysílač


QH  Regulátor osvětlení - DALI řízení osvětlení, dle příspěvku denního osvětlení.  
Propojí se s napáječem DALI linky.

 STMÍVAČ INDIVIDUÁLNÍ

 PŘÍPOJOVACÍ MÍSTO ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ

 AUTOMATICKÝ SPÍNAČ SE SENZOREM SNÍMAČE POHYBU - STROPNÍ, průměr detekce 6m

 OVLADAČ 10A, 250V, VNITŘNÍ


 SPÍNAČ 10A, 250V, VNITŘNÍ

 PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ 10A, 250V, VNITŘNÍ

 PŘEPÍNAČ STŘIDAVÝ 10A, 250V, VNITŘNÍ

 PŘEPÍNAČ STŘIDAVÝ DVOJITÝ 10A, 250V, VNITŘNÍ

 PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ 10A, 250V, VNITŘNÍ

 SPÍNAČ 10A, 250V, IP44, POD OMÍTKU

 PŘEPÍNAČ STŘIDAVÝ 10A, 250V, IP44, POD OMÍTKU

 PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ 10A, 250V, IP44, POD OMÍTKU

 ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 16A, 250V, IP20, POD OMÍTKOU

 ZÁSUVKA DVOJNÁSOBNÁ 16A, 250V, IP20, POD OMÍTKOU

 ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 16A, 250V, IP20, NA POVRCH

 ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 16A, 250V, IP44, NA POVRCH

Zs ZÁSUVKA STÁVAJÍCÍ


**PK6**  PODLAHOVÁ KRABICE 9xMODUL 45x45mm


 L 40/40 TRASA KABELŮ - LIŠTA 40/40


 L 60/40 TRASA KABELŮ - LIŠTA 60/40


 L 120/60 TRASA KABELŮ - LIŠTA 120/60

#### SILNOPROUD


 Z50 TRASA KABELŮ - DRÁTĚNÝ FeZn ŽLAB 60x50mm


 Z100 TRASA KABELŮ - DRÁTĚNÝ FeZn ŽLAB 60x100mm


 Z200 TRASA KABELŮ - DRÁTĚNÝ FeZn ŽLAB 60x200mm


 Z300 TRASA KABELŮ - DRÁTĚNÝ FeZn ŽLAB 60x300mm

#### SLABOPROUD

 Z50 TRASA KABELŮ - DRÁTĚNÝ FeZn ŽLAB 60x50mm


 Z100 TRASA KABELŮ - DRÁTĚNÝ FeZn ŽLAB 60x100mm

 Z200 TRASA KABELŮ - DRÁTĚNÝ FeZn ŽLAB 60x200mm

 Z300 TRASA KABELŮ - DRÁTĚNÝ FeZn ŽLAB 60x300mm

DR  RACK  
DATOVÝ ROZVADĚČ - HLAVNÍ ROZVADĚČ SK - STÁVAJÍCÍ - 1.PP

#### DATOVÉ ZÁSUVKY

 ZÁSUVKA STRUKTUR. KABELÁŽE 2x RJ45 - OBECNĚ

SK....  ZÁSUVKA STRUKTUR. KABELÁŽE 2x RJ45 - NAPOJENÁ ZE STÁVAJÍCÍHO DATOVÉHO ROZVADĚČE V 1.PP

XP....  ZÁSUVKA DATOVÉ SÍTĚ PRO AV TECHNIKU 2x RJ45 - V PODLAZE A V OBKLADECH STĚN - NAPOJENÁ Z NOVÉHO DATOVÉHO ROZVADĚČE (AUDIO-VIDEO) V 1.NP

XS....  ZÁSUVKA DATOVÉ SÍTĚ PRO AV TECHNIKU 2x RJ45 - VE STROPU - NAPOJENÁ Z NOVÉHO DATOVÉHO ROZVADĚČE (AUDIO-VIDEO) V 1.NP

GENERÁLNÍ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	HLAVNÍ PROJEKTANT	<div>Ing. <i>Luděk Široký</i></div> <div><i>PROGRES PROJEKT</i></div> <div>Lipová 608, 330 12 Horní Bříza</div> <div>Tel.: 377 321 920, 603 995363</div>				
<div><div>ARCH TECH</div><div>ING. KAREL SEHYL</div><div>ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ PROJEKTY</div></div>		ING. L. ŠIROKÝ	ING. L. ŠIROKÝ	ING. L. ŠIROKÝ					
INVESTOR		NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM, Kostelní 44, Praha 7							
MÍSTO STAVBY		KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ PRAHA - HOLEŠOVICE, PARC. ČÍSLO 2119			DATUM			05/2024	
NÁZEV AKCE		REKONSTRUKCE MULTIFUNKČNÍHO SÁLU V BUDOVĚ NZM PRAHA - 2.ETAPA KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ PRAHA - HOLEŠOVICE, PARC. ČÍSLO 2119			STUPEŇ		DPS		
SOUBOR		D.1.4.5 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA D.1.4.6 - SLABOPROUD			MĚŘÍTKO		1:100		
OBSAH		LEGENDA PŘÍSTROJŮ			ČÍSLO VÝKRESU			INDEX	
					E883-2/10				
					POČET LISTŮ		1	ČÍSLO LISTU	1