



S STROPNÍ ZAVĚŠENÁ PROUDOVÁ LIŠTA S REFLEKTOROVÝMI SVÍTIDLY 230V, LED.
LIŠTA ZAVĚŠENÁ cca 30cm POD ÚROVNÍ AKUSTICKÝCH PODVĚŠENÝCH DESEK
SVÍTIDLA S1, S2, S3, S4 a S7 dle specifikace výkazu rozměrů. Svítidla si osadí investor dle potřeby příslušné expozice.
Dodávku svítidel nutno předem konzultovat s investorem.

PROUDOVÉ LIŠTY a spínače QM jsou osazeny v rámci 1.ETAPY, kromě lišty Sv20, která se ruší a nebude se osazovat ani v rámci 2.ETAPY.

V rámci 2.ETAPY se prověří provedené kabelové propojení spínačů QM s příslušnou lištou a případně se kabelové propojení doplní.
Bude-li při montáži zjištěna chybějící kabeláž, doplní se.

Při montáži bude provedena koordinace rozvodů elektroinstalace a svítidel s rozvody vzduchotechniky!

Hlavní kabelové trasy jsou vedené nad podhledy a jsou zakreslené na výkrese E883/6.

Kompletní legenda přístrojů je uvedena na výkrese E883-2/10.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	HLAVNÍ PROJEKTANT	Ing. Luděk Široký	
ARCH. KAREL SEHYL	ING. L. ŠÍROKÝ	ING. L. ŠÍROKÝ	ING. L. ŠÍROKÝ	PROGRES PROJEKT	
INVESTOR	NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM, Kostelní 44, Praha 7			DATUM	05/2024
MÍSTO STAVBY	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ PRAHA - HOLEŠOVICE, PARC. ČÍSLO 2119			STUPEŇ	DPS
NÁZEV AKCE	REKONSTRUKCE MULTIFUNKČNÍHO SÁLU V BUDOVĚ NZM PRAHA - 2.ETAPA KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ PRAHA - HOLEŠOVICE, PARC. ČÍSLO 2119			MĚŘÍTKO	1:100
SOUBOR	D.1.4.5 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA D.1.4.6 - SLABOPROUD			ČÍSLO VÝKRESU	E883-2/8
OBSAH	POLOHOPIS - 1.NP - NASVĚTLENÍ EXPONÁTŮ			POČET LISTŮ	1
				ČÍSLO LISTU	1