

Vysvětlení zadávací dokumentace č.1:

VD Stanovice - generální oprava levé SV

Vážení uchazeči,
v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákona) v platném znění, zadavatel uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace č.1 k výše uvedenému výběrovému řízení.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č.1 (obdržena dne 28.06.2024):

Dotaz č.1:

Dobrý den,
vzhledem k dlouhým dodacím dobám výrobců a začínajícím dovoleným, žádáme o prodloužení termínu odevzdání nabídek do 12.7.2024.

Vysvětlení k bodu č.1:

Zadavatel, po zvážení výše uvedených okolností, prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 12.07.2024, 9:00 hod.**

Dotaz č.2:

Dále potřebujeme vědět, jestli stávající příruby jsou vrtané pro PN6, tak jako je požadavek u nových výrobků. Je předepsaný pohon Modact povinný, nebo lze použít např. pohon AUMA?

Vysvětlení k bodu č.2:

Ano, stávající příruby jsou pro PN6.
Připojovací příruby obou uzávěrů jsou v zadání uvedeny jako "stávající provedení" právě proto, že nemusí být vrtané stejně jako u nových výrobků.
Ano, pohon Modact je povinný.

Dotaz č.3:

Dále jsme obdrželi dotaz k detailu rozstříku.

Vysvětlení k bodu č.3:

Jako regulační armatura bude použit rozstříkovací uzávěr.

Závěr:

Dle výše uvedeného zadavatel upravuje znění textové části Zadávací dokumentace, **čl. M**, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, na základě otevřené výzvy.

Původní znění:

M. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Dodavatel může podat nabídku do 04.07.2024, 09:00 hod.

Nové znění:

M. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Dodavatel může podat nabídku do 12.07.2024, 09:00 hod.

Ostatní body zadávací dokumentace se nemění.

V Chomutově dne 01.07.2024

Ing. Jan Svejkovský
generální ředitel

Ing. Miroslav Beržinský
vedoucí Odboru obchodní přípravy investic
v zastoupení elektronicky podepsal