



Vodohospodářská společnost
Vrchlice – Maleč, a. s.

Ku Ptáku 387
284 01 Kutná Hora
tel. + 420 327 588 111
info@vhskh.cz
www.vhskh.cz

AW-DAD, s.r.o.
Dadejík Mojmir
Liberecká 778/10
412 01 Litoměřice

č. j.: 20240022/TPČ

Vyřizuje: Hana Konopová/l. 115

V Kutné Hoře dne 19.01.2024

Věc: „Malešov-VD Vrchlice, rekonstrukce šoupat odběru povrchové vody-p.č. 557/2“ – vyjádření k projektové dokumentaci pro ohlášení stavby

Stupeň projektové dokumentace: DSJ

Projektant: Ing. Dadejík Mojmir, AW-DAD, s.r.o., Liberecká 778/10, 412 01 Litoměřice

Číslo projektu: 6/2023

Investor: Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, závod Pardubice

Vodohospodářské společnosti Vrchlice – Maleč, a.s., se sídlem v Kutné Hoře, byla doručena žádost o vyjádření ke stavbě: „Malešov-VD Vrchlice, rekonstrukce šoupat odběru povrchové vody-p.č. 557/2“.

Popis stavby: Záměrem provozovatele VD Vrchlice je rekonstrukce odběrného potrubí vodárenského odběru ve strojovně přehrady nacházející se při patě hráze na levém břehu vývaru. Rekonstrukce zahrnuje úsek potrubí od návodní zdi strojovny, resp. Zdi přehradní až k pryžovému kompenzátoru DN500 tvořícího dělicí profil mezi technologií přehrady a technologií přiváděče surové vody na úpravnu vody Malešov. Stávající potrubí by mělo být doplněno o obtok (bypass) DN 300 umožňující odběr vodárenské vody při provozním uzavření soustavy potrubí DN500.

Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. v zájmovém území vlastní a provozuje přiváděcí řad surové vody pro úpravnu vody U Sv. Trojice (dále ÚV) včetně této ÚV. Realizací stavby dojde k ovlivnění odběru surové vody pro naši společnost.

Na základě předložené žádosti o vyjádření Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. souhlasí se stavbou při dodržení následujících podmínek:

- během všech etap rekonstrukce požadujeme zajištění odběru surové vody v min. výši 160 l/s,
- jednotlivé etapy budou naplánovány tak, aby v období od října do května byl naší společnosti umožněn odběr přednostně z vrchního horizontu (315 m. n. m) a v období od června do září ze středního horizontu (308 m. n. m), v závislosti na změně kvality surové vody s měnícími se klimatickými podmínkami,

telefon: +420 327 588 111
e-mail: info@vhskh.cz
web: www.vhskh.cz
IČO: 46356967
DIČ: CZ46356967

Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2377

Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Kutná Hora, č. ú.: 17701-161/0100






- přerušení dodávky surové vody budou naplánovány co nejkratší a budou oznámeny písemně, e-mailem odpovědnému pracovníkovi naší společnosti minimálně 14 dní předem,
- maximální možná délka přerušení dodávky surové vody je 16 hodin,
- budou použity materiály vhodné pro styk s pitnou vodou,
- požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu stanovené § 23 odst. 3) zákona 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění,
- v případě, že nebude možno dodržet ochranné pásmo, bude toto řešeno na místě samém s odpovědným pracovníkem naší společnosti,
- po dokončení stavby vyzve žadatel odpovědného pracovníka naší společnosti k účasti na přejímce dokončené stavby. Podkladem pro přejímku je soulad s podmínkami stanovenými v tomto vyjádření,
- odpovědným pracovníkem je vedoucí provozu Úpravny vody, tel. 602 493 710, e-mail navratil@vhskh.cz, nebo jím pověřený pracovník,
- požadujeme písemné ohlášení zahájení stavebních prací.

Přílohou tohoto vyjádření je orientační zákres inženýrských sítí, které vlastní a provozuje Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., se sídlem v Kutné Hoře.

Vyjádření má platnost 12 měsíců.


Vodohospodářská společnost
Vrchlice-Maleč a.s.
Oddělení TPC
284 01 Kutná Hora, Ku Ptáku 387

Ing. Kateřina Kvapilová
vedoucí TPC

Přílohy: 1 x situace



Malešov



