

Vysvětlení zadávací dokumentace č.2:**VD Stanovice - generální oprava levé SV**

Vážení uchazeči,
v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákona) v platném znění, zadavatel uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace č.2 k výše uvedenému výběrovému řízení.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č.2 (obdržena dne 02.07.2024):**Dotaz č.1:**

Dobrý den,
pro zpracování cenové nabídky potřebujeme upřesnit, jestli můžou být u redukce točivé příruby, nebo musí být pevné?

Vysvětlení k bodu č.1:

U konfuzoru požadujeme pevné příruby.

Výňatek z Technické specifikace:

Kapacita spodní výpusti zůstane zachována (česle, vtok, návodní provozní uzávěr, montážní vložka, konfuzor, regulační rozstříkovací uzávěr), stejně tak musí být zachována stabilita a sestavení jednotlivých dílů tak, aby byla technologicky zvládnutelná pro kontroly, prohlídky, opravy a provoz.

Typ uzávěru a jeho kapacita je dána integritou s ostatními komponenty na spodní výpusti vodního díla. Pokud bude dodán uzávěr, kterému nevyhoví stávající stavební konstrukce musí zhotovitel zajistit vypracování a schválení dokumentace stavebních prvků. Stísněnější stavební poměry neumožňují eliminovat rovnoměrný proud média před regulačním uzávěrem (5x DN) proto je vhodný klapkový uzávěr s nízkoztrátovým typem čochy s co nejnižším narušením rychlostního pole za uzávěrem.

Závěr:

Zadávací dokumentace se nemění.

V Chomutově dne 02.07.2024

Ing. Jan Svejkovský
generální ředitel

Ing. Miroslav Beržinský
vedoucí Odboru obchodní přípravy investic
v zastoupení elektronicky podepsal