

Č. j. PVL-53299/2024/830



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 1

IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO: 70889953
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
Statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Zastoupen: Ing. Tomášem Havlíčkem, MBA, ředitelem sekce investiční
Datová schránka: gg4t8hf
Profil zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky: VD Dolany – sanace podjezí
Druh řízení: řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na základě otevřené výzvy
Datum zahájení řízení: 17. 7. 2024

ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK ZE DNE 24. 7. 2024

Dotaz č. 1

Jaký objem materiálu z mezideponie předpokládá zadavatel přetřídít, aby se dosáhlo požadovaného objemu kameniva 500 m3 a dle parametrů z Technické zprávy B.2.6. písm. a) a b)?

Dotaz č. 2

Na jakou frakci předpokládá zadavatel materiál z mezideponie třídit?

Dotaz č.3

Jaké jsou aktuální příjezdové hloubky pro lodní techniku do podjezí Dolany k místům záhozu?

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

Odpověď na dotaz č. 1

Je předpokládáno, že bude potřeba přetřídít cca 800 m3 materiálu z mezideponie na PB Vltavy pod jezem Vraňany tak, aby bylo dosaženo požadovaného objemu 500 m3 s tím, že zhotovitel bude třídit materiál ze strany dále od Vltavy, kde je viditelně více kamenů z původní dlažby.

Odpověď na dotaz č. 2

Z mezideponie bude vytríděna původní čedičová dlažba tl. 25 cm z břehového opevnění Vltavy s příměsí říčního štěrku max. do 20 %.

Odpověď na dotaz č. 3

Aktuální příjezdové hloubky pro lodní techniku do podjezí Dolany si musí zhotovitel prověřit před zahájením prací vzhledem k ponorům jeho plavidel. V příloze tohoto vysvětlení uveřejňujeme poslední zaměření hloubek z roku 2022.

Příloha:

Zaměření hloubek z roku 2022

Ing. Tomáš Havlíček, MBA
ředitel sekce investiční