

Vyřizuje Mgr. Tomáš Buzek
Telefon +420 222 000 325
Mobil +420 731 471 710
E-mail buzek.tomas@uzei.cz

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

ZADAVATEL

Ústav zemědělské ekonomiky a informací
se sídlem Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2
IČO: 00027251
právní forma: 331 – státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zemědělství ČR
zastoupen Ing. Štěpánem Kalou, MBA, Ph.D., ředitelem

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

OBNOVA SERVEROVNY ÚZEI

VZ 4/2024

zadávané v otevřeném nadlimitním řízení dle ust. § 56 zákona

Ústav zemědělské ekonomiky a informací, jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 31. 07. 2024 žádost dodavatele o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace této veřejné zakázky.

Zadavatel poskytuje toto vysvětlení zadávací dokumentace:

Přesné znění žádosti (dotazu) 1:

Dotaz č.1:

ZD u SAN FC Switch specifikuje:

1. Min. 24 portů SFP+
2. Možnost dodatečné rozšíření, alespoň po zakoupení upgrade Kit pro další porty

Chápeme správně, že nabízený FC switch má mít min. 24 portů. Možností dodatečného rozšíření je bráno 16 neaktivních portů?

Odpověď zadavatele 1:

Ano, dodavatel chápe správně.

Přesné znění žádosti (dotazu) 2:

Dotaz č. 2

ZD u SAN FC Switch specifikujete:

Požadované kabely: Napájecí kabely C13/14 k zapojení do PDU i do standardní sítě 230V

Chápeme správně, že FC Switch má mít dva napájecí zdroje v redundantním provedení?

Odpověď zadavatele 2:

Zadavatel nepožaduje dva redundantní zdroje, ale pouze dva napájecí kabely C13 a C14.

Přesné znění žádosti (dotazu) 3:

Dotaz č.3:

ZD u serverů specifikujete:

Pevné disky pro data: Není vyžadováno, kapacita všech disků musí být identická.

Chápeme správně, že předmětem ZD nejsou žádné pevné disky v provedení NVMe formátu 2,5" přístupných ve vyměnitelných hot-swap rámečcích z přední strany serveru?

Odpověď zadavatele 3:

Ano, dodavatel chápe správně.

...

Zadavatel na základě tohoto vysvětlení zadávací dokumentace neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

V Praze dne „viz podpis“

Ing. Štěpán Kala, MBA, Ph.D., ředitel
V Z. Ing. Stanislav Doležal, statutární zástupce ředitele