

Číslo zprávy:201/22

Zpráva o pravidelné revizi elektrické instalace jeřábu

inv. č. 35 hrazení

Revizi provedl: Josef Davídek Jirkov, K.Marxe 1680, tel. 604 869 301 Evid. číslo: osv.10104/5/14/R-EZ-E1/A opr. 1166/5/03/EZ-M,O,R,-E1-A Datum zahájení a ukončení revize: 10.11.2022				
Organizace: Povodí Ohře s.p./umístění: VD Nechanice			ČSN: 331500 Z1 až Z4 tab.1 ČSN: 33 2550 ČSN EN 60204-32ed.2 ČSN 33 2000-6 ed.222	
Nosnost: 20 000kg	v.č.: 62240209-213	Typ:		
Ovládání: z podlahy a DO FST 512 v.č. 512-1202565UD		Popis: Podvěsný na kruh. drážce výr. ČKD Slaný, r.v. 1963, trolej Cu4x10 frek. měnič poj. mostu YASKAWA 5,5kW		
Prostředí: Dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 - normální Určeno pouze pro potřebu této revize.				
Ochr.před NDN: autom.odp.od zdroje Nap.soust.: 3PEN400V/TN-C-S P ₁ : 26,4 kW				
Jeřáb připojen: RC 1B poj. 160/3		Kabelem: CYKY 4x35		krytím IP
ovl. 24, 230V		Izolační odpor: min. 20 MΩ		
Z _Σ /Ω/max.: Přívod: 0,6 rozv.: 0,7		H.V.jeř.: VS 160/3		
Z _Σ /Ω/max.na koncích obv.: 0,8		Izol.stav trolej. vedení: min. 20 MΩ		
Přechodové odpory: < 0,1 Ω		Izol.stav bezp. trať: min. 20 MΩ		
M Ě Ř E N Í	Motor zdvihu	Motor. poj. mostu	Motor. poj. kočky	Motor svírání drapáku
Typ:	2x HRP 72S6		2x AF HO	
Výrobní číslo:				
Jmen. výkon: kW	2x 11		2x 2,2	
I _n naprázdno: A	2x 5,2		2x 3,5	
I _z zatížení: A				
Jišt. zkr. A	2x poj. 63/3		poj. 20/3	
Jišt. přet. A				
Izol.stav min. MΩ	20		20	
Kontrola funkce konc. vypínačů, ovládačů a bezp. zařízení: vyhovuje				

Technická dokumentace: Dokumentace výrobce

Zpráva o PR č. 166/11, zpráva o VR 196/12 - RDO
Výkresy Fanak s.r.o. 4-3273 až 3279, tech. zpráva
Dokumentace výr.DO, návod k obsluze, prohlášení
o shodě. Zpráva o PR 131/17.

Použité měřicí přístroje: typ	v.č.	č.kal. listu
Eurotest 61557	14270690	8-X/2021
KAV.m	8322260	

Závady a nedostatky: Bez závad.

Rozsah revize: Předmětem revize je el.instalace zdvihadla
od H.V., po jednotlivé pohony a spotřebiče.

Doporučený termín příští revize: rok 2027

Provedena prohlídka dle ČSN 33 2000-5-53 ed.2
kap. 534 a 536

Celkový posudek :

Revidované vyhrazené elektrické zařízení je z hlediska bezpečnosti
schopno provozu.

Tato zpráva o revizi má 2 strany

Počet příloh : xxx

Počet vyhotovení : 3x

Rozdělovník : 2x provozovatel
1x RT EZ

.11.2022

10.11.2022

.....
Datum předání a podpis provozovatele

.....
podpis rev.technika

Seznámil jsem se s obsahem a beru na vědomí

