

Žádost ze dne: 06.02.2024  
Číslo jednací: VASTR-2416/2024-KI  
Vyřizuje: Hana Klobasová  
Tel.: +420 568 899 126  
Email: klobasova@vastr.cz  
Datum: 22.02.2024

**Žadatel:**

Povodí Moravy, s.p.  
Ing. Veronika Šrámková  
Dřevařská 932/11, Brno

**Vyjádření pro ohlášení stavby**

**Stavba (projekt):** Jakubovka, ř. km 9,130 - 9,355, Cidlina, oprava koryta  
**Územní lokalizace:** k.ú. Cidlina na Moravě, parc. č. 272/7, 1/4, 207/4, 207/5, 272/1, 272/8, 273/1, 273/4, 273/35, 273/36, 273/38, 273/52, 190/2 a 207/4.  
**Stavebník:** Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Brno  
**Projektant:** Ing. Veronika Šrámková, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Brno

**Popis stavby:**

Předmětem stavby jsou udržovací práce na stávající vodohospodářské úpravě drobného vodního toku Jakubovka v intravilánu obce Cidlina. V rámci stavby budou odstraněny zbytky původního poškozeného opevnění kamennou dlažbou na sucho. Následně bude v původních parametrech koryta provedeno opevnění kamennou rovnatinou 80 – 200 kg s urovnáním líce a vyklínováním. Křížení koryta toku v ř. km 9,1939 bude opevněno v rámci stavby vodovodu – není předmětem stavby. Stávající nekapacitní most v ř. km 9,3198 bude odstraněn včetně opěr a opevnění pod mostem. V daném profilu budou vybudovány nové opěry pro lávku z vodostavebního betonu třídy C 30/37 FX3 o půdorysných rozměrech 600 x 1900 mm a hloubce založení 1000 mm, na podkladním betonu třídy C 25/30 tl. 100 mm s přesahem 500 mm za hrany opěr.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. (dále jen "VAS") je provozovatelem technické infrastruktury (vodovodů a/nebo kanalizace) na základě uzavřené pachtovní (nájemní) a provozní smlouvy s vlastníkem vodovodu nebo kanalizace (Svazek vodovodů a kanalizací, obec, městys, město). VAS v souladu s uzavřenou provozní smlouvou vydává toto vyjádření.

V dané lokalitě **je ve výstavbě** vodovod pro veřejnou potřebu, jehož ochranná pásma jsou či mohou být stavbou dotčena.

K předložené projektové dokumentaci, za jejíž obsah dle ustanovení § 159 zákona č. 183/2006 Sb. zodpovídá projektant, vydává VAS následující stanovisko:

**1. Podmínky pro vydání rozhodnutí o povolení stavby:**

- **Souhlasíme se stavbou v ochranném pásmu vodovodů a/nebo kanalizací dle § 23, odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích.**
- **Veškeré změny proti schválené projektové dokumentaci, které zasáhnou do ochranného pásma vodovodů a/nebo kanalizací, jsou možné pouze s písemným souhlasem VAS.**

**2. Podmínky pro realizaci stavby:**

- Před zahájením stavby požadujeme provést vytýčení trasy dotčených sítí ve správě VAS:  
**Radek Klika** [klika@vastr.cz](mailto:klika@vastr.cz) **568 899 167 603 754 147**
- Zahájení realizace stavby je nutné předem oznámit vedoucímu provozního střediska Moravské Budějovice, Fibichova 1271, 676 02 Moravské Budějovice  
**Ing. Václav Horák** [mbud@vastr.cz](mailto:mbud@vastr.cz) **568 420 084 603 513 695**
- Investor (dodavatel) stavby oznámí termín zahájení zemních prací vedoucímu příslušného provozu minimálně s týdenním předstihem.

- Přesné určení trasy stávajících přípojek námi provozovaných IS je nutno získat od jejich vlastníků, tj. od vlastníků nemovitostí, pro které slouží.
- Zhotovitel stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět zemní práce, s polohou našeho zařízení a nutností dbát nejvyšší opatrnosti při provádění prací v místech dotčení našeho zařízení.
- Při provádění zemních prací v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace nesmí dojít k poškození námi provozovaných inženýrských sítí (vč. veřejných částí přípojek) nebo omezení jejich provozuschopnosti. V ochranném pásmu požadujeme provádět výkopové práce ručně.
- Při zasahování do terénu, včetně zásahů do pozemních komunikací nebo jiných staveb v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace, je stavebník, v jehož zájmu se tyto zásahy provádějí, povinen na svůj náklad neprodleně přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodního řadu a kanalizace mající vazbu na terén, pozemní komunikaci nebo jinou stavbu. Tyto práce smí provádět pouze s vědomím a se souhlasem VAS.
- Zemními pracemi nebude snižováno min. krytí námi provozovaných IS včetně přípojek o více než 0,10 m a nebude zvyšováno o více než 0,20 m.
- Zhotovitel stavby je povinen neprodleně oznámit každé poškození vodovodu nebo kanalizace vedoucímu příslušného provozu, případně na dispečink provozovatele – tel. 568 899 116. Oprava poškozeného zařízení bude provedena našimi pracovníky na náklady zhotovitele stavby po předložení objednávky, případně zhotovitelem stavby, a to pouze se souhlasem pracovníka příslušného provozního střediska, který pak bude přizván ke kontrole opraveného zařízení před záhozem!
- V průběhu realizace stavby si vyhrazujeme právo stanovit další podmínky dle požadavků příslušného provozu VAS.

Doba platnosti tohoto vyjádření je 2 roky od data jeho vydání.



Hana Klobasová  
referent speciálních činností