

Č. j. PVL-68067/2024/830



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 1

IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO: 70889953
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
Statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Zastoupen: Ing. Tomášem Havlíčkem, MBA, ředitelem sekce investiční
Datová schránka: gg4t8hf
Profil zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky: VD Kamýk – oprava pohonu dolních vrat PK
Druh řízení: řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na základě otevřené výzvy
Datum zahájení řízení: 25. 9. 2024

ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK ZE DNE 3. 10. 2024

Vážení,

obracím se na Vás s žádostí o možné posouzení změny navrženého způsobu opravy uvedeného ve výkazu výměr **pol.č. 10 – Oprava zaleštěním ozubených soukolí hnacího soustrojí; pol.č. 11 – Oprava zaleštěním kuželového soukolí.**

Dle našeho posouzení vycházejícího z Vámi dodaných podkladů jsou ozubení natolik poškozená/opotřebená, že není možná oprava pouze zaleštěním. Tímto způsobem opravy by mohlo dojít ke zvětšení vůlí v ozubení a následnému nesouměrnému záběru a poškození ložisek – bylo konzultováno s odbornou firmou. Bezpečnost provozu takto opraveného zařízení by nemusela být zaručena.

Chci Vás tedy požádat o posouzení, zda by bylo možné uvažovat i opravu formou výměny poškozených ozubených kolo? Námi navržené řešení, ale nekoresponduje s Vámi uvedeným popisem ve Výkazu výměr/Předpokládaným rozsahem opravy.

Dále žádáme o posouzení změny navrženého způsobu opravy uvedeného ve výkazu výměr **pol.č. 1 – Oprava hnacího řetězového kola; pol.č. 2 – Oprava hnaného řetězového kola.** Podle Souhrnné technické zprávy odst. 2.5.4. Předpokládaný rozsah opravy – bod 1 a 2, by měla být oprava řetězových kol provedena navařením a následným obrobením.

Bylo by možné opravu provést kompletním odstraněním stávajících zubů (ozubených disků) z hřídelí a následným navařením nových zubů (ozubených disků)? Námi navržené řešení, ale nekoresponduje s Vámi uvedeným popisem ve Výkazu výměr/Předpokládaným rozsahem opravy.

Z důvodu vyvstání mých dotazů Vás žádám o prodloužení termínu možného odevzdání cenové nabídky.

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

Na základě výše uvedeného zadavatel sděluje, že se změnou způsobu opravy v žádosti specifikovaných položek nesouhlasí. Rozsah a způsob opravy byl zadavatelem stanoven na základě závěrů Odborného posouzení, vypracovaného odbornou firmou v r. 2023, s přihlédnutím k limitované životnosti konstrukce vrat.

S ohledem na výše uvedené nebude zadavatel prodlužovat termín pro podání nabídek.

Ing. Tomáš Havlíček, MBA
ředitel sekce investiční