

NAŠE ZNAČKA
PM-49647/2024/5504

VYŘIZUJE
Ing. Radim Frajt
zakazky@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 31. 10. 2024

Veřejná zakázka: Hráz na P.B. na Vsetínské Bečvě – Vsetín – úprava hráze

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Vážení dodavatelé,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Dřevařská 932/11, PSČ 602 00 Brno, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Hráz na P.B. na Vsetínské Bečvě – Vsetín – úprava hráze“, obdržel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Dobrý den, prosím o doplnění následujícího:

1. upřesnění druhu vysazovaných stromů
2. slovení a záchranný transfer položka č. 7 z jakého důvodu je uvedena, když se v toku nebude pracovat
3. doplnit výkres sjízdné rampy na bermu pro přístup údržby

Odpověď:

Ad 1) Jedná se o 53 ks dřevin, vysazovaných na pozemcích určených rozhodnutím. Konkrétně se jedná o následující dřeviny (obvod kmínku 12-14 cm)

- 20 ks javor klen
- 8 ks jasan ztepilý
- 5ks lípa velkolistá
- 5ks habr obecný
- 15ks třešeň ptačí

Ad 2) Do toku se opravdu zasahovat nebude – položka byla ponechána, kdyby v průběhu prací na základě biologického průzkumu vyvstala potřeba přemístění obojživelníků, nebo jiných zvláště chráněných druhů. Název položky byl v soupisu prací změněn, aby z něj bylo jednoznačné o co se jedná.

Ad 3) Výkres sjízdné rampy pro přístup údržby není vypracován. Technické řešení je popsáno v PD. Jedná se o rampu se sklonem 1:10, šířka jízdního pruhu 3m, sklon svahu 1:2,5. Sjezd bude vyztužen geobuňkami (výška 20 cm, 20 buněk/m²), které budou položeny na geotextilii 500g/m² a vyplněny štěrkokem frakce 0/32. Na geobuňkách bude 15 cm vrstva ohumusování s osetím. Položky týkající se sjezdu byly rozepsány v rozpočtu.

Nový výkaz výměr a rozhodnutí o povolení kácení, ve kterém je soupis parcel určených k náhradní výsadbě, je součástí tohoto vysvětlení.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **11. 11. 2024 do 10:00 hodin**.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele.

S pozdravem

Ing. Tomáš Bělaška

investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.

podepsáno elektronicky