



SR3 ● PROPOJOVACÍ SVORKA  
zemnic FeZn4x30mm, uložit do základové spáry  
propojit s území přípojky NN  
propojit kanalizace, voda

HLAVNÍ PROJEKTANT: <b>ENERGY BENEFIT</b>		ZPRACOVATEL ČÁSTI: FRANTIŠEK MÍZ PROJEKT.MIZ@GMAIL.COM +420 724 770 154		Vyracoval: František Míza Zodpovědný projektant: Ing. František Míza	
STAVEBNÍK: Česká republika - Ministerstvo zemědělství Těšnov 65/17, 110 00 Praha I - Nové Město					
PROJEKT: Projektová dokumentace a inženýrská činnost pro obnovu střešy MZE				Zakázkové číslo: 210156	Paré:
MÍSTO STAVBY: Těšnov č.p. 65/17, 110 00 Praha I - Nové Město, pozemky parc. č. 262 v k.ú. Nové Město [727191]				Datum: 12/2021	
ČÁST, PROFESE: D.1.4 HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ				Stupeň: DPS	
VÝKRES: UZEMNĚNÍ				Mřížka: 1:150	Č. výk.: D.1.4.04