

OBEC ČÍŽOVÁ, Vesnice roku 2010 Jihočeského kraje

Čížová 75, 398 31 Čížová,

Tel.: 382 279233, e-mail: obec@cizova.cz, IČ 00249602



Sweco Hydroprojekt a.s.
ústředí Praha
Táborská 31
140 16 Praha 4

Naše č.j.	Vaše č.j.	Vyřizuje	Tel.	Datum
264/2023-2		Korejs	382 279 233	29.3.2023

Vyjádření k územnímu souhlasu:

Název stavby: Otava ř. km 19,2 – rekonstrukce jezu Vrcovice - DSP
Žadatel o vyjádření: Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4
Investor: Povodí Vltavy, státní podnik., Holečkova 8/3178, 150 00 Praha 5
Druh vyjádření: Závazné stanovisko k záměru
Zájmové území: K.ú.: Borečnice parc. č. st. 162, okolní parcely-ve vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro Povodí Vltavy, státní podnik
Přílohy: PD

Vyjádření obce Čížová:

Obec Čížová má k předloženému záměru následující připomínky a **požaduje je zpracovat do PD:**

- 1. Nebyl** zohledněn požadavek obce v závazném stanovisku č. 362/2021 ze dne 20.5.2021 bod č. 1. Celá stávající stavba se nachází na katastrálním území Borečnice, ve správním území obce Čížová. Na k.ú. Vrcovice je jen velmi malá část budoucího rybího přechodu. Není tedy pravdivé tvrzení na str. 7 technické zprávy, že „Dle platného ÚPO Vrcovice záměr leží v neurbanizovaném (nezastavitelném) území obce“ Záměr stavby leží na území obce Čížová a dle jeho platné ÚPD je třeba záměr posuzovat. **Prosím dopracovat.**
- 2.** V souladu s bodem 5 závazného stanoviska obce Čížová č. 362/2021 ze dne 20.5.2021 byl zpracován povodňový plán stavby v souladu s §71 odst. 4 zákona 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů. Požadujeme doplnit do povodňového plánu stavby povodňovou komisi obce Čížová –

Povodňová komise obce Čížová

Jméno	Funkce	Organizace	Bydliště	Telefon	e-mail
Ing. Tomáš Korejs	předseda	obec Čížová - starosta	Čížová 72, 398 31 Čížová	602 413 827	obec@cizova.cz
Petr Kropáček	místopředseda	obec Čížová - místarosta	Čížová 175, 398 31 Čížová	777 115 265	
Milan Holub	člen	velitel zásahové jednotky SDH	Čížová 75, 398 31 Čížová	723 071 672	
Ing. Pavel Čapek	člen	předseda ZD Čížová	Nová Ves 1, 397 01 Písek	777 169 202	
Ing. Karel Holubář	člen	MěÚ Písek, OŽP	Topělec 52	382 330 111	
Bc. Jitka Buriánková	člen	OÚ Čížová	Malčice 42	382 279 233	

3. Realizací ochranných hrázek jímky dojde k výraznému snížení průtočného profilu řeky a tím k výraznému zvýšení ohrožení stávajících rekreačních objektů a to na st. parcelách 134, st. 135 a st. 82 vše v k.ú. Topělec. Požadujeme, aby v prostoru zařízení staveniště I. etapy byly připraveny povodňové pytle naplněné pískem, v takovém počtu, aby bylo možné ochránit vstupní otvory do těchto třech objektů. Při vyhlášeném 3. SPA bude po konzultaci PK stavby a PK obce Čížová řešena evakuace těchto tří objektů a stavba je povinná zajistit na pokyn PK obce Čížová ochranu těchto tří objektů umístěním připravených pytlů s pískem před dveřní otvory objektů do výšky cca 0,8 m.

Požadujeme dopracovat PP stavby do činností povodňové čety při 3. SPA

4. **Povodňový plán stavby str. 3** – potvrzení souladu s povodňovým plánem ORP je dle našeho názoru nadbytečné. Dle citovaného § 71 odst. 6 vodního zákona tuto pravomoc ORP nemá a to ani na str. 4 uvedené schválení povodňového plánu stavby vodoprávním úřadem ORP. **Požadujeme upravit**
5. **Povodňový plán stavby str. 18** – stavba se nachází v územní působnosti PK obce Čížová. Z tohoto důvodu požadujeme, aby místem uložení PP stavby byl i OÚ Čížová. **Požadujeme doplnit**
6. **Povodňový plán stavby str. 23** – prosím o prověření PK obce Vrcovice. Její složení uvedené v PP je velmi nepravděpodobné.
7. **Povodňový plán stavby str. 23** – bod 8.3. upřesnit. Vzhledem k tomu, že na stavbě bude 1. SPA (bdělost) trvale, je nereálné, aby členové PK setrvali na stavbě až do poklesu hladiny pod stav bdělosti. **Požadujeme opravit**
8. **Povodňový plán stavby str. 31** – povodně na Ohři prosím opravit na povodně na Otavě
9. Před realizací stavby požadujeme schůzku vedoucího stavby, předsedy PK (povodňové čety) stavby a předsedy PK obce Čížová s cílem stanovení postupů při koordinaci v činnosti v době povodně. Svolá stavbyvedoucí.
10. Soulad PP stavby s PP Obce Čížová bude potvrzovat OÚ Čížová. Požadujeme předložit dopracovaný PP stavby k potvrzení souladu.
11. K záměru stavby a vydání stavebního povolení nemáme dalších připomínek.

S pozdravem

Ing. Tomáš Korejs
starosta obce

Počet listů dokumentu: 1

Počet příloh: 0

Rozdělovník:

- adresát
- k založení do spisu