

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky:	Realizace obnovy střechy MZe Těšnov
Evidenční číslo VZ:	Z2024-055166
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)
Zadavatel:	Česká republika – Ministerstvo zemědělství
Sídlem:	Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město
Zastoupený:	Mgr. Michalem Hutňanem, státním tajemníkem
IČO:	00020478

Česká republika – Ministerstvo zemědělství jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky obdržel dne 19. 11. 2024 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Níže uvádíme její úplné znění společně s odpovědí zadavatele.

Otázka:

Dotaz HROMOSVOD:

Dle technické zprávy budou svody provedeny vodičem ALMgSi 8, dle specifikace a výkazu výměr budou svody provedeny pomocí vodiče ALMgSi 8 mm a ALMgSi 10 mm

Prosíme o upřesnění týkající se svodů ALMgSi 10 mm, tento drát se v tloušťce 10 mm nevyrábí. Můžeme tedy nahradit drátem FeZn 10 mm?.

Žádáme zadavatele o vysvětlení.

Odpověď zadavatele

Ano, vodič ALMgSi 10mm lze nahradit vodičem FeZn 10 mm. Zadavatel dále upozorňuje na povinnost předložení revize zařízení.

S ohledem na charakter vysvětlení zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl ponechat původní lhůtu pro podání nabídek. Nabídky je tedy možné podat do 5. 12. 2024, 12:00 hodin.

V Praze dne: *shodné s datem a časem el. podpisu*

Česká republika – Ministerstvo zemědělství

Mgr. Jan Kolář

Oddělení veřejných zakázek