

Vysvětlení zadávací dokumentace č.1:

MVE Fláje – modernizace soustojí

Vážení uchazeči,

v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákona) v platném znění, zadavatel uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace č.1 k výše uvedenému výběrovému řízení.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č.1 (obdržena dne 20.11.2024):

Dotaz č. 1:

Dokument: Zadávací dokumentace; oddíl O bod 15 na str. 10 je uvedeno: „15. Zadavatel nepřipouští předložení variant nabídky.“

Obecně je v zadávací dokumentaci uveden podrobný popis dodávané technologie a jejích přesných parametrů (např. viz dokument: D.2.01.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA - 2. ČÁST). V tomto dokumentu jsou konkrétně definované jmenovité otáčky soustrojí, průměr oběžného kola turbíny, způsob provedení kola (lopatky montované na disk, lopatky lisované,...), atd.

Dotaz: Je přípustné na uvedené parametry díla nabídnout turbosoustrojí o jiné velikosti a s jinými otáčkami? Za předpokladu dodržení veškerých požadovaných provozních vlastností a parametrů specifikovaných v zadávací dokumentaci, zejména:

- Maximálních zástavbových rozměrů soustrojí a velikosti ukliďňovací jímky udaných na výkresové dokumentaci zadávacího řízení (tj. nebude nutné zvětšovat ukliďňovací jímku a tím zastavěné prostory).

- Garantovaného min. výkonu rovného nebo vyššího, než je stanoveno v dokumentu: Zadávací dokumentace; oddíl I na str. 5.

- Závazných (neměnných) technických parametrů nabízeného soustrojí:

- hltnost: $Q = 20 \div 75$ l/s
- návrhový spád: $H = 43$ m
- maximální provozní spád na turbíně - $H_{max} = 45,3$ m
- minimální provozní spád na turbíně - $H_{min} = 43,3$ m
- počet trysek - 4
- účinnost turbíny: min. 85%
- jmenovitý výkon generátoru: 30 kW
- přívodní potrubí: DN300
- materiál okružního potrubí a skříně turbíny: ocel nerez 1.4301 (X5CrNi18-10)
- materiál oběžného kola: ocel nerez 1.4313 (X3CrNiMo 13-4)
- další části turbíny (jehla, dýza, ústí dýzy, kryt dýzy, atd.): ocel nerez

Odpověď č.1:

Ano, je přípustné navrhnout turbosoustrojí o jiné velikosti a s jinými otáčkami, za předpokladu že:

- Nebude měněna pozice turbíny v rámci prostoru mezi pilíři č.17 a 18
- Nebude měněna stavební část - velikost uklidňovací jámky apod.
- Budou dodrženy zmíněné závazné (neměnné) technické parametry:

<i>hltnost:</i>	- $Q = 20 - 75 \text{ l/s}$
<i>návrhový spád:</i>	- $H = 43 \text{ m}$
<i>maximální provozní spád na turbíně</i>	- $H_{\max} = 45,3 \text{ m}$
<i>minimální provozní spád na turbíně</i>	- $H_{\min} = 43,3 \text{ m}$
<i>počet trysek</i>	- 4
<i>účinnost turbíny:</i>	- min 85%
<i>jmenovitý výkon generátoru:</i>	- 30 kW
<i>přívodní potrubí:</i>	- DN300
<i>materiál:</i>	- ocel nerez 1.4301

Dotaz č. 2:

MVE Fláje moder soustr XC4 bez cen – cenové tabulky neobsahují položky pro vyplnění ceny dodávky turbosoustrojí (výroba a dodávky)

Odpověď č.2:

Výkaz obsahuje položku pro dodávku turbíny a položku pro montáž (položky č. 59 a 60 v PS 01)

Závěr:

Zadavatel upravuje znění textové části Zadávací dokumentace, **čl. M** pro veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Původní znění:

M. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Dodavatel může podat nabídku do 28.11.2024, 09:00 hod.

Nové znění:

M. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Dodavatel může podat nabídku do 12.12.2024, 09:00 hod.

Ing. Jan Svejkský
generální ředitel

Ing. Miroslav Beržinský
vedoucí Odboru obchodní přípravy investic
v zastoupení elektronicky podepsal