

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Název veřejné zakázky:	Realizace obnovy střechy MZe Těšnov
Evidenční číslo VZ:	Z2024-055166
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)
Zadavatel:	Česká republika – Ministerstvo zemědělství
Sídlem:	Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město
Zastoupený:	Mgr. Michalem Hutňanem, státním tajemníkem
IČO:	00020478

Česká republika – Ministerstvo zemědělství jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky obdržel dne 25. 11. 2024 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Níže uvádíme její úplné znění společně s odpovědí zadavatele.

Otázka:

Dobrý den,
máme dotaz na tloušťku měděného plechu, která je dle projektové dokumentace požadována 1 mm pro falcovanou krytinu a 0,8 mm pro klempířské prvky (žlaby, svody, oplechování,...). Na základě několika letých zkušeností naší společnosti na desítkách zakázek a zároveň po konzultacích s více dodavateli materiálu, bychom rádi upozornili, že daná tloušťka materiálu se pro falcovanou krytinu ani prvky oplechování nepoužívá. Důvodem je obtížné ohýbání (až nemožné) materiálu při těchto tloušťkách a také může dojít k prasknutí materiálu. Výše zmíněné tloušťky materiálu se používají většinou jako podkladní plechy.

Proto prosíme zadavatele o zvážení záměny tloušťky materiálu, místo 1mm a 0,8mm na standardní 0,6 mm, jak pro falcovanou krytinu tak pro klempířské prvky (žlaby, svody, oplechování,..)

Předem děkujeme za odpověď

Odpověď zadavatele

Zadavatel trvá na navrženém řešení z důvodu požadavku na životnost a trvanlivost konstrukce, materiálovou a tvarovou repliku střešní krytiny, včetně rozestupu falců a navazujících prvků, a to v souladu s požadavky památkové péče.

S ohledem na charakter vysvětlení zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl ponechat původní lhůtu pro podání nabídek. Nabídky je tedy možné podat do 5. 12. 2024, 12:00 hodin.

V Praze dne: *shodné s datem a časem el. podpisu*

Česká republika – Ministerstvo zemědělství

Mgr. Jan Kolář

Oddělení veřejných zakázek