

D.7.1.a) Technická zpráva

Jedná se o úpravu trasy podzemního vedení vodovodu z důvodu plánované přístavby garáže na východní straně objektu rodinného domu Soušská ul. č.p. 900, Desná III, kdy stávající stavba již zasahuje do ochranného pásma vodovodu a přístavbou by byla vzdálenost stavby od potrubí dále snížena. Z toho důvodu je navrženo upravit trasu vodovodu tak, aby bylo dodrženo ochranné pásmo vodovodního potrubí 1,5m od hrany potrubí k nově rozšiřované stavbě. Při souběhu a křížení tras vedení bude dodržena ČSN 736005.

Překládání část potrubí bude provedena z PE-HD 100 SDR 11 PN 16 -110 x 10, s využitím přechodových tvarovek na litinové potrubí, přípojka k č.p. 900 bude provedena shodným materiálem jako stávající PE 32, bude provedena navrtávacím T kusem a na stávající část vodovodní přípojky vedoucí k vodoměrné sestavě v suterénu domu bude navažena. Potrubí bude uloženo dle technologického předpisu výrobce, opatřeno výstražnou páskou podle ČSN 73 6006.

Úpravu trasy vodovodního potrubí a přípojky zajistí provozovatel distribuční soustavy – společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. na základě uzavřené smlouvy.

Výkopové práce a další činnosti v ochranném pásmu musí probíhat dle podmínek provozovatele.

Vedení trasy přeložky je zřejmé z přílohy C.3 a D.7.1.b)1, délka překládaného řadu je cca 20,3m.