

E. DOKLADOVÁ ČÁST

E.1 ZÁVAZNÁ STANOVISKA, STANOVISKA, ROZHODNUTÍ, VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH ORGÁNŮ	1
E.2 STANOVISKA VLASTNÍKŮ VEŘEJNÉ DOPRAVNÍ A TECH. INFRASTRUKTURY	3
E.3 GEODETICKÝ PODKLAD PRO PROJEKTOVOU ČINNOST	5
E.4 OSTATNÍ STANOVISKA, VYJÁDŘENÍ, POSUDKY A JEDNÁNÍ V PRŮBĚHU PD	5

E.1 ZÁVAZNÁ STANOVISKA, STANOVISKA, ROZHODNUTÍ, VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH ORGÁNŮ

Seznam doložených vyjádření a dokumentů:

Název organizace	Datum / Číslo jednací	Vyjádření
1 Městský úřad Boskovice, TOŽP	2. 5. 2024 / DMBO 28218/2024TOŽPMz	Komplexní vyjádření OŽP <u>Ochrana ZPF</u> Nedojde k dotčení ZPF. <u>Odpadové hospodářství</u> S odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou. Písemná sml. na předávání stavebních a demoličních odpadů bude uzavřena ještě před vznikem odpadu. <u>Vodoprávní úřad</u> Oprava podléhá souhlasu dle § 15a ods. 3 zákona 254/2001 Sb. <u>Lesní hospodářství</u> Bez připomínek <u>Ochrana přírody a krajiny</u> Biologické hodnocení lokality není nutné. Jedná se o VKP ze zákona – bude požádáno o závazné stanovisko k zásahu. Bude požádáno o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les – všechny dřeviny bez ohledu na parametry a druh. Ponechané dřeviny budou chráněny před poškozením. Při realizaci stavby budou dodržena pravidla obecné ochrany rostlin a živočichů. V řešené oblasti byl zaznamenán výskyt ZCHD raka říčního – bude požádáno o vyjádření KÚ JMK, OŽP.

BĚLÁ, ÚPRAVA BOSKOVICE, Ř. KM 4,416–4,998, BOSKOVICE, OPRAVA TOKU
DPS – E Dokladová část

-
- | | | | |
|---|----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Krajský úřad JMK,
OŽP | 16. 8. 2024 /
JMK 125004/2024 | V zájmové oblasti byl potvrzen dřívější výskyt ZCHD rak říční, ropucha obecná a vydra říční. V případě dodržení opatření navržených v PD realizace záměru nepředstavuje škodlivý zásah do přirozeného vývoje uvedených ZCHD. |
| 3 | Městský úřad
Boskovice, TOŽP | 3. 9. 2024 /
DMBO 52993/2024 | <p>Závazné stanovisko org. státní správy lesů</p> <p>Souhlas se záměrem – podmínkou dodržení veškerých ustanovení lesního zákona. Před zahájením prací bude provedeno vytyčení stavby a přizván vlastník pozemku. Budou respektovány podmínky olh. Za hranicí odňatých částí lesních pozemků nebude ukládán materiál ani nebude využívány stavbou. Stavba nesmí bránit přístupu na pozemek ani sousední pozemky. Technické řešení bude navrženo tak, aby lesním provozem nemohlo dojít k poškození stavby, případně budou provedena ochranná opatření.</p> |
| 4 | MO sekce majetková,
odbor OÚZ a SOD | 19. 9. 2024 /
MO 757251/2024-1322 | <p>Souhlasné závazné stanovisko</p> |
| 5 | Městský úřad
Boskovice, OŽP | 7. 10. 2024 / DMBO
59648/2024/TOŽP/Mz | <p>Souhrnné vyjádření OŽP</p> <p><u>Ochrana přírody a krajiny</u>
Jedná se o VKP ze zákona, bylo zažádáno s souhlas se zásahem do VKP, kácením mimo les a o vyjádření OŽP kraje.</p> <p><u>Ochrana ZPF</u>
V případě dotčení ZPF bude požádáno o odnětí <u>Odpadové hospodářství</u>- Nutno zažádat o JES.</p> <p><u>Vodní hospodářství</u>
Bez připomínek</p> <p><u>Státní správa lesů</u>
Dojde k dotčení pozemků PUPFL do 30 m od stavby i přímému dotčení pozemku PUPFL. Bude zažádáno o souhlas s dotčením pozemků do 30 m od PUPFL a o odnětí z PUPFL.</p> <p><u>Správa zeleně</u>
Práce budou prováděny v souladu s ČSN 83 9061. Po dokončení prací budou okolní pozemky uvedeny do původního stavu a uvědoměn referent správy zeleně MěÚ Boskovice</p> |
| 6 | Městský úřad
Boskovice, OŽP | 9. 10. 2024 /
DMBO 60457/2024 | <p>Oprava souhrnného vyjádření TOŽP Boskovice v části odpadového hospodářství. Práce budou prováděny v souladu s legislativou po skončení prací budou k dispozici doklady o likvidaci odpadu. U stavebních a demoličních odpadů bude zajištěno jejich předání k likvidaci písemnou smlouvou ještě před jejich vznikem.</p> |
-

E.2 STANOVISKA VLASTNÍKŮ VEŘEJNÉ DOPRAVNÍ A TECH. INFRASTRUKTURY

Seznam doložených vyjádření a dokumentů:

	Název organizace	Datum / Číslo jednací	Vyjádření
1	T-Mobile Czech Republic a.s.	5. 5. 2024 / E26517/24	Souhlas, za podmínky doložení dohody o koordinaci se stavbou rozšíření optické infrastruktury.
2	Vodafone Czech Republic a.s.	5. 5. 2024 / MW9910249733683991	Bez připomínek – nedojde ke střetu se zařízením.
3	TOPNET Services s.r.o.	6. 5. 2024	Bez připomínek – nedojde ke střetu se zařízením.
4	České Radiokomunikace a.s.	14. 5. 2024 / UPTS/OS/361914/2024	Bez připomínek – nedojde ke střetu se zařízením.
5	Quantcom, a.s.	15. 5. 2024 / BO1299622	Bez připomínek – nedojde ke střetu se zařízením.
6	BVK, a.s.	14. 6. 2024 / 24512/24	Bez připomínek – nedojde ke střetu se zařízením.
7	T-Mobile Czech Republic a.s.	20. 8. 2024 / E26517-2/24	Souhlas, nedojde ke střetu se stavbou plánovaného rozšíření optické infrastruktury.
8	VAS, a.s.	21. 8. 2024 / VASBO-6449/2024-Bg	Stavba se nachází v OP vodovodu a kanalizace. Souhlas se stavbou za předpokladu splnění podmínek. Před zahájením prací vytyčit. Výkopy v OP provádět pouze ručně. Nad trasou podzemního vedení neukládat materiál, přejezd těžké techniky pouze po zpevnění panely. Před zásypem v místě vedení a po dokončení stavby bude přizván ke kontrole zástupce VAS, a.s.
9	GasNet, s.r.o.	5. 9. 2024 / 5003145298	V zájmovém území se nachází NTL a STL plynovod. Souhlas za předpokladu splnění podmínek vyjádření. Před zahájením prací nutno vytyčit. Práce v OP výhradně ručně.
10	MERO ČR, a.s.	19. 9. 2024 / 6081	Bez připomínek – nedojde ke střetu se zařízením.

BĚLÁ, ÚPRAVA BOSKOVICE, Ř. KM 4,416–4,998, BOSKOVICE, OPRAVA TOKU
DPS – E Dokladová část

11	ČEPRO, a. s.	19. 9. 2024 / 18348/24	Bez připomínek – nedojde ke střetu se zařízením.
12	NET4GAS, s.r.o.	19. 9. 2024 / 9802/24/OPV/N	Bez připomínek – nedojde ke střetu se zařízením.
13	ČEPS, a.s.	19. 9. 2024 / 09653/2024/CEPS	Bez připomínek – nedojde ke střetu se zařízením.
14	Quantcom, a.s.	29. 10. 2024 / BO1344778	Bez připomínek – nedojde ke střetu se zařízením.
15	GasNet, s.r.o.	21. 10. 2024 / 5003188443	Vedení NTL plynovodu v místě pěšího přístupu ke korytu, který nebude pro stavbu využíván.
16	VAS, a. s.	21. 10. 2024 / 103668	Vodovodní potrubí v místě pěšího přístupu ke korytu, který nebude pro stavbu využíván.
17	Vodafone Czech Republic a.s.	21. 10. 2024 / MW9910262844748401	Bez připomínek – nedojde ke střetu se zařízením.
18	T-mobile Czech Republic a.s.	21. 10. 2024 / E59070/24	Bez připomínek – nedojde ke střetu se zařízením.
19	NET4GAS, s.r.o.	21. 10. 2024 / 10770/24/OVP/N	Bez připomínek – nedojde ke střetu se zařízením.
20	TOPNET services s.r.o.	21. 10. 2024 /	Bez připomínek – nedojde ke střetu se zařízením.
21	ČEPRO, a.s.	21. 10. 2024 / 19308/24	Bez připomínek – nedojde ke střetu se zařízením.
22	ČEPS, a.s.	21. 10. 2024 / 10661/2024/CEPS	Bez připomínek – nedojde ke střetu se zařízením.
23	ČRA, a.s.	22. 10. 2024 / UPTS/OS/377093/2024	Bez připomínek – nedojde ke střetu se zařízením.
24	CETIN a.s.	2. 12. 2024 / 341523/24	Dojde ke střetu se SEK. Souhlas za předpokladu dodržení podmínek vyjádření.
25	EG.D, a.s.	3. 12. 2024 / J58374-27141818	V blízkosti stavby se nachází podzemní vedení VN, NN, sdělovací vedení a nadzemní vedení NN. Trasu podzemního vedení v případě střetu se stavbou nutno vytyčit, nadzemní vedení NN vyznačit v terénu. Veškeré práce v OP podzemního vedení pouze ručně. Výkopové práce nesmí narušit stabilitu podpěrných bodů. Práce s mechanizací jejíž části se mohou za provozu přiblížit vodičům nutno provádět za beznapěťového stavu.

E.3 GEODETICKÝ PODKLAD PRO PROJEKTOVOU ČINNOST

Zaměření stávajícího stavu pro potřeby projektové dokumentace bylo provedeno pracovníky Povodí Moravy, s.p., útvarem hydroinformatiky a geodetických informací v březnu a listopadu roku 2024.

E.4 OSTATNÍ STANOVISKA, VYJÁDŘENÍ, POSUDKY A JEDNÁNÍ V PRŮBĚHU PD

Seznam doložených vyjádření a dokumentů:

	Název organizace	Datum / Číslo jednací	Vyjádření
1	Záznam z jednání s městem Boskovice	7. 3. 2024	Jednání ohledně navázání úpravy na most a lávky v majetku města Boskovice.
2	Záznam z jednání se SUS JMK	13. 3. 2024	Jednání ohledně navázání úpravy na most v majetku SUS.
3	Vodohospodářské laboratoře Povodí Moravy, s.p.	18. 3. 2024	Rozbory Vzorek vyhovuje limitům dle vyhlášky 273/2021, příloha 5, tab. 5.1, 5.2, 5.3 a 5.4 a přílohy č. 10, tab. 10.1 a 10.2.
4	Archeologický ústav AV ČR	21. 8. 2024 / ARUB/5586/2024 M	Stavba se nachází na území s archeologickými nálezy. Nutno předem oznámit termín zahájení.
5	Zahradnictví LEBIŠ, s.r.o.	22. 08. 2024	Souhlas vlastníka se stavbou.
6	Diecézní charita Brno,	28.08. 2024 /	Souhlas vlastníka se stavbou. Dřevo nechat na místě.
7	SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Boskovice II.	22. 08. 2024	Souhlas vlastníka se stavbou. Dřevo nechat na místě.
8	MP HOLDING A.S.	28.08. 2024	Souhlas vlastníka se stavbou. Dřevo nechat na místě.
9	LČR, s.p.	4. 9. 2024 / LCR952/005904/2024	Souhlas se záměrem, za předpokladu splnění podmínek vyjádření. Oznámit zahájení i dokončení prací. Nesmí dojít k porušení koryta VT, snížení průtočného profilu ani navýšení nivelety dna. Bude zachován přístup k toku, v pásmu 6 m od koryta nebude skladován materiál a po skončení prací bude okolí toku uvedeno původního stavu.

BĚLÁ, ÚPRAVA BOSKOVICE, Ř. KM 4,416–4,998, BOSKOVICE, OPRAVA TOKU
DPS – E Dokladová část

10 SUS JMK, oblast sever	11. 9. 2024 / SUSJ 21811/2024	Souhlas za předpokladu splnění podmínek vyjádření. Nesmí dojít k narušení statiky mostu, poškození ani znečištění silnice. Oznámit termín zahájení i ukončení prací.
11 MRS, z.s	20. 9. 2024 / 245/2024	Souhlas za předpokladu splnění podmínek vyjádření. Nebude znečištěno vodní prostředí, slovit rybí obsádku před započítím prací, řádná likvidace odpadů stavby
12 BALUN geo, s.r.o.	30. 9. 2024	Závěrečná zpráva IG průzkumu
13 HZS JMK, Územní odbor Blansko	1. 10. 2024 / HSBM-6926-2/2024	Bez připomínek – jedná se o stavbu kategorie 0
14 Ing. Martin Špička	7. 10. 2024 / 095-2024	Statické posouzení pažení stavební jámy pro výstavbu stabilizačních pasů v korytě toku Bělé v Boskovicích
15 Ing. Jaroslav Kolařík, Ph. D.	23. 10. 2024	Znalecký posudek vybraných stromů břehového porostu řeky Bělé v Boskovicích
16 Krajské ředitelství policie JMK, územní odbor Blansko	25. 11. 2024 / KRPB-236332-2/ČJ- 2024-060106	Souhlas se záměrem, za předpokladu splnění podmínek vyjádření. Především pokud bude nutné upravit provoz dopravním značení bude předložen návrh DIO ke schválení.
17 SÚS JMK	25. 11. 2024 / SUSJ 26387/2024	V lokalitě se nachází silnice II/150, při jakémkoli zásahu do komunikace předložit PD ke schválení.
18 Povodí Moravy, s.p.	28. 11. 2024 / PM- 54367/2024/5203/Mi	Souhlas správce povodí a správce toku se stavbou.
19 Služby Boskovice, s.r.o.	2. 12. 2024	Bez připomínek – nedojde ke střetu.