



HZSKX005FBRL



Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje

krajské ředitelství

Závodní 205/70, 360 06 Karlovy Vary

Č. j.: HSKV- 89-2/2024 - PCNP
Počet stran: 2
Počet příloh: 0

Adresát:
Ing. Štěpán Mosler
Nádražní 362/62
357 33 Loket

Vyřizuje: kpt. Ing. Alena Oravová
Tel.: 950 370 288
E-mail: alena.oravova@hzscr.cz

Datum: 8. 1. 2024

ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

Název stavby:

Otovice - zateplení budovy skladu a truhlárny

Místo stavby:

Otovice

k. ú.: Otovice u Karlových Var, parc. č. st. 96/3

Stavebník:

Povodí Ohře, státní podnik, IČO 70889988

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Předložená dokumentace:

dokumentace pro ohlášení stavby

vypracoval: Ing. Štěpán Mosler, ČKAIT 0301536

datum: 02/2023

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje (dále jen „HZS KVK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 1 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 8. 12. 2023. Na základě výše uvedeného HZS KVK vydává podle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.**Odůvodnění**

HZS KVK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

▪ **Požárně bezpečnostní řešení**

název: Otovice - zateplení budovy skladu a truhlárny

vypracoval: Bc. Vladimír Dvorščák, ČKAIT 0402613

datum: 11/2023

HZS KVK posouzením výše uvedené předložené dokumentace dospěl k závěru, že podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), se jedná o jednopodlažní stavbu skladu a truhlárny o zastavěné ploše 1019 m², která je podle ustanovení § 8 vyhlášky o kategorizaci staveb stavbou kategorie II.

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se státní požární dozor podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vykonává pouze u staveb kategorie II a kategorie III.

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS KVK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti podle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů.

plk. Mgr. Dominik Štěpanovský

vedoucí oddělení

úřední osoba