



Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
E-MAIL podatelna@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

ŽIVA Projekt s.r.o.
František Vackář
Brandýská 763
250 90 Jirny

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
Pla/2024/056832

VYŘIZUJE/LINKA
Martin Fajl / 677
M. Holan / 481 321 388

HRADEC KRÁLOVÉ
3.1.2024

„Černá Desná, Desná, oprava zdi na levém břehu vodního toku, ř.km 2,700 – 2,850“, k.ú. Desná II

Dne 14.12.2023 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro ohlášení a provádění stavby na výše uvedenou akci. Podle předložené dokumentace zpracované firmou ŽIVA Projekt s.r.o. (1/2024) se jedná o akci „Černá Desná, Desná, oprava zdi na levém břehu vodního toku, ř.km 2,700 – 2,850“, k.ú. Desná II. Při této akci dojde k opravě kamenné zdi v délce 27 m na levém břehu, opravě betonové zdi v délce 9 m na pravém břehu a sanaci paty zdi v délce celkem 39 m. Současně dojde k opravě dna koryta vodního toku (kamenná rovinanina 100 m² a betonový práh – 3 ks). Realizace bude probíhat na pozemcích parc.č. 183/6, 182, 90 a 91, k.ú. Desná II. Po dobu stavby horního úseku u kamenného skluzu bude voda přes stavbu převedena potrubím 2 x DN 600. Nad a pod stavbou horního úseku (skluzu) bude zřízena zemní hráz výšky minimálně 1,0 m. Průsaky touto hrází budou čerpány. V dolním úseku, kde budou opravovány zdi v levém břehu, bude voda převáděna pravou částí koryta pomocí podélné zemní hrázky. Detailní řešení bylo projednáno na výrobních výborech a připomínky byly následně zapracovány do předložené dokumentace. Předmětná lokalita se nachází v záplavovém území vodního toku Černá Desná (IDVT: 10100936) a současně v aktivní zóně záplavového území.

Stavebníkem akce je Povodí Labe, státní podnik.

Stavba se nachází ve vodním útvaru HSL_1900 - Černá Desná od hráze nádrže Souš po ústí do Kamenice, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 670242, X: 977477.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí**:

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona)** je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu / potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správou vodního toku** souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Na základě § 67 zákona č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů **souhlasíme** s opravou kamenné a betonové zdi v aktivní zóně záplavového území.
- Při realizaci nesmí dojít k ohrožení kvality povrchové ani podzemní vody.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí 2 roky od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje

Na vědomí
PL Z1 – Jablonec nad Nisou – PS Turnov