

NAŠE ZNAČKA
PM-2614/2025/5504

VYŘIZUJE
Ing. Barbora Pavlasová
zakazky@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno /

Veřejná zakázka: Bečva, Přerov - PPO města nad jezem - II. etapa

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Vážení dodavatelé,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Dřevařská 932/11, PSČ 602 00 Brno, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Bečva, Přerov - PPO města nad jezem - II. etapa“, obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr SO 12 Obslužná komunikace se vyskytuje položka č. 389121111 Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti jednotlivě do 5 t v doplňkové textu ani ve výkresové dokumentaci jsme nenašli žádný popis k této položce, který by upřesnil typ rámové konstrukce apod. Žádáme zadavatele o doplnění případně vysvětlení

Odpověď:

Položka byla odstraněna z výkazu výměr. Zadavatel přikládá opravený výkaz výměr.

Dotaz č. 2:

V rámci SO 07 - Opatření č.2/40 - záchytný profil nad Přerovem je položka 182351123 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m², tl. vrstvy do 200 mm dle položky 167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m³, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se však jedná pouze o rozprostření ornice v tl. 10 cm. Žádáme zadavatele o vyjasnění tohoto rozporu.

Odpověď:

Položka č. 182351123 obsahuje vrstvy ornice do tl. 200 mm tedy i 100 mm uváděných v položce č. 167151111.

Dotaz č. 3:

Požadavek zadavatele na žárové zinkování česlic. Dle normy ČSN EN ISO 1461 je průměrná tloušťka povlaku (minimální) u výrobků z oceli tl. větší než 6 mm 85 µm. Dle konzultací se firmami provádějící žárové zinkování nemůže dle našeho názoru žádná se zinkoven nelze garantovat, že tloušťka povlaku bude 160 µm v celém rozsahu výrobku. Žádáme zadavatele o přehodnocení tohoto požadavku na protikorozní ochranu dle norem ČSN , případně sdělení která zinkovna zaručí požadovanou tloušťku povlaku.

Odpověď:

Zadavatel upouští od požadavku na tloušťku zinkové vrstvy 160 µm a upravuje požadavek na tloušťku zinkové vrstvy dle ČSN EN ISO 1461.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 31. 1. 2025 do 10:00 hod.**

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele včetně příloh.

S pozdravem

Ing. Tomáš Bělaška

investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.

podepsáno elektronicky