



# Technické služby města Úvaly, p. o.

## Riegerova 12, 250 82 Úvaly

---

IČ: 04441869  
Telefon: 281 091 522  
Web: [www.tsuvaly.cz](http://www.tsuvaly.cz)  
ID datové schránky: yzzamr5  
E-mail: [tsu@mestouvaly.cz](mailto:tsu@mestouvaly.cz)

HG partner, s.r.o.  
Smetanova 200  
250 82, Úvaly  
E-mail: [vrzak@hgpartner.cz](mailto:vrzak@hgpartner.cz)

Úvaly 23. 11. 2018  
Č. j.: TSMÚ/VO/56/2018

**Vyřizuje:** Ing. Jiří Brázda  
GSM: +420 735 172 689  
E-mail: [jiri.brazda@mestouvaly.cz](mailto:jiri.brazda@mestouvaly.cz)

**Věc: Vyjádření k akci – Úvaly, Výmola, přírodně blízká protipovodňová opatření (katastrální území Úvaly).**

Dne 21. 11. 2018 jsme obdrželi Vaši žádost o vyjádření k existujícím sítím a sdělujeme následovně:

Stavbou by nemělo být dotčeno vedení VO.

Detaily vedení VO, viz <https://uvaly.obce.gepro.cz/#/>

### **Upozorňujeme stavebníka:**

1. Dojde-li k poškození nebo jinému zásahu do zařízení TSÚ, je stavebník povinen tuto skutečnost bezprostředně oznámit na dispečink TSÚ (735 172 722).
2. Obecně trváme na požadavku, aby veškeré práce byly provedeny dle příslušných norem ČSN, zejm. pak ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání kabelových sítí. Při jakékoliv činnosti v blízkosti zařízení správce je stavebník povinen respektovat ochranné pásmo zařízení, aby nedošlo k jeho poškození nebo zamezení přístupu. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1 m od zařízení krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení sítí VO nesmí používat strojní mechanismy či nevhodné nářadí.

**Závěr:**

**Za předpokladu splnění výše uvedených připomínek a požadavků souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí.**

**Další stupeň PD požadujeme předložit k vyjádření.**

Toto vyjádření má platnost 1 rok.

S pozdravem

.....  
Ing. Jiří Brázda