


LEGENDA POZIC:

Č.POZ.	POPIS POZICE	KS	DODAVATEL
1s	ZÁVĚSNÝ KOTEL THERMONA THERM 50 DUO O VÝKONU 50kW	6	STÁVAJÍCÍ / DEMONTÁŽE

LEGENDA:

— + — + — + —	NTL ROZVOD PLYNU – STÁVAJÍCÍ
— . . . — . . . — . . .	POTRUBÍ ODFUKU – STÁVAJÍCÍ
— + — + — + —	NTL ROZVOD PLYNU – DEMONTÁŽE
— . . . — . . . — . . .	POTRUBÍ ODFUKU – DEMONTÁŽE
●	HRANICE DEMONTÁŽÍ
BA40	BEZPEČNOSTNÍ UZÁVĚR PLYNU DN40
KK25	KULOVÝ KOHOUT DN65
KK25	KULOVÝ KOHOUT DN20
VKK15	VZORKOVACÍ KULOVÝ KOHOUT DN20
R65/80	REDUKCE Z DN65 NA DN80

INVESTOR STAVBY: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ TĚŠNOV 65/17, 110 00 PRAHA 1	
--	---

VYPRACOVAL JIŘÍ CHYLÍK KONTROLOVAL MATĚJ ŠKORPIK HLAVNÍ PROJEKTANT RADIM DOŠEK			
PROJEKTANT: UCHYTIL s.r.o., K TERMINÁLU 7, 619 00 BRNO, Tel.545 423 211			
INVESTOR : Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1			
AKCE : FRÝDEK MÍSTEK ul. 4. KVĚTNA 415/3, REALIZACE OBNOVY KOTELNY V OBJEKTU MZe FRÝDEK MÍSTEK	DATUM	04/2023	
	STUPEŇ	DPS	
	FORMÁT	A3	
	Č.ZAKÁZKY	222035-45	
OBSAH : D.1.4.b – PLYNOVÁ ODBĚRNÁ ZAŘÍZENÍ – DPS-3 IZOMETRIE – STÁVAJÍCÍ STAV/DEMONTÁŽE	MĚŘÍTKO:	1:50	
	Č.VÝKRESU:	D.1.4.b-03	