



Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
E-MAIL podatelna@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/2025/005101

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Růžičková / 792

HRADEC KRÁLOVÉ
03. 02. 2025

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky

VD Kostelec nad Orlicí, obnova VD

Identifikační údaje o zadavateli

Název

Povodí Labe, státní podnik

Sídlo

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

IČ

70890005

Forma a limit veřejné zakázky

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace.

1)

Dotaz:

Prosím o ověření, zda ve výkazu výměr u SO 01- Opravné práce nejsou zdvojeny položky č. 17 a 19 - zřízení beraněných stěn. Jednou je položka do 8m a podruhé do 10m, obě na 107m².

Odpověď:

Zadavatel sděluje, že se nejedná o duplicitu položek, protože jednou jde o práce spojené s "nastražením" štětovnic a jednou o jejich vlastní "zaberanění".

2)

Dotaz:

Technická zpráva D1.1. ke stavbě „VD Kostelec nad Orlicí, oprava jezu, ř. km 49,278“ se na straně 5 odkazuje na přílohu společného předpokládaného postupu jednotlivých stavebních prací. Příloha ovšem není přiložena. Žádám o její doložení.

Odpověď:

Zadavatel sděluje, že zmiňovaná příloha je součástí zadávací dokumentace, konkrétně Dokladové části PD příloha č. E10.

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel
elektronicky podepsáno

Vysvětlení zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html