



Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
E-MAIL podatelna@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/2025/006015

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Růžičková / 792

HRADEC KRÁLOVÉ
11. 02. 2025

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Název veřejné zakázky

VD Kostomlátky, rekonstrukce dělicích zdí PK

Identifikační údaje o zadavateli

Název

Povodí Labe, státní podnik

Sídlo

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

IČ

70890005

Forma a limit veřejné zakázky

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace.

1)

Dotaz:

Uchazeč v předloženém Výkazu Výměr v objektu SO 02 nenalezl položky k předvrtu DN800 pro štetovnice a výplň jílocementovou suspenzí, které mají být před plavební komorou v části, kde dno tvoří betonová deska (viz výkres D.3.2).

Proveří a vysvětlí zadavatel tuto nejasnost?

Odpověď:

Zadavatel prověřil soupis prací "SO 02 Rekonstrukce horní dělicí zdi" a konstatuje, že skutečně chybí položky pro předvrtání betonové desky. Zadavatel proto poskytuje upravený soupis prací, kde jsou u objektu "SO 02 Rekonstrukce horní dělicí zdi" doplněny položky č. 14 (kód položky 226213116), č. 15 (kód položky 231211313) a č. 16 (kód položky M2611219).

2)

Dotaz:

Dalbové stání je dle dokumentace tvořeno čtveřicí zdvojených štetovnic, tj. 8 štetovnic. Z dokumentace chápeme, že prostřední dalbové stání s lávkou v horní rejdě se celé odstraní a nově nahradí. V předloženém Výkazu Výměr v „SO 05.02 – Rekonstrukce dalb – horní vody“ je počítáno se 4 štetovnicemi (tedy se dvěma „sloupy“).

Mění se opravdu celé dalbové stání? Proveří a vysvětlí zadavatel tyto nejasnosti, případně opraví výkaz výměr?

Odpověď:

Zadavatel prověřil soupis prací "SO 05.02 Rekonstrukce dalb - horní voda" a konstatuje, že skutečně byly v soupisu prací chybně uvedeny rozměry. Zadavatel poskytuje upravený soupis prací, kde je u objektu "SO 05.02 Rekonstrukce dalb - horní voda" upravena výměra u položky č. 5 (kód položky M1592022). Současně byly podle nové výměry štetovnic opraveny rozměry souvisejících položek pro povrchové úpravy, tj. pol. č. 31 (kód položky 789224512), č. 38 (kód položky 789328211), č. 39 (kód položky 789328216) a č. 40 (kód položky 789328321).

3)

Dotaz:

V předloženém Výkazu výměr v objektu „SO 05.02 – Rekonstrukce dalb – horní vody“ se nachází odkazy na výpočty k rekonstrukci dalbových stání v dolní vodě (jako například i nátěry stávající lávky), které se v rámci této stavby nedělají.

Součástí Výkazu Výměr je objekt „SO 05.03 – Rekonstrukce lávky na dalbu – horní voda“, který nátěry nové lávky již obsahuje.

Proveří zadavatel tyto nejasnosti, zda se nejedná o duplicitní práce? Případně opraví výkaz výměr?

Odpověď:

Zadavatel prověřil soupis prací "SO 05.02 Rekonstrukce dalb - horní voda" a konstatuje, že skutečně byly v soupisu prací chybně uvedeny položky pro povrchové úpravy. Zadavatel poskytuje upravený soupis prací, kde jsou oproti původnímu soupisu prací u objektu "SO 05.02 Rekonstrukce dalb - horní voda" odstraněny položky č. 28 (kód položky 789221512), č. 33 (kód položky 789325211), č. 34 (kód položky 789325216) a č. 35 (kód položky 789325321).

4)

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 27. 02. 2025 do 10:00 hodin.

Článek 13. Zadávacích podmínek se mění následovně:

13.1. Lhůta pro podání nabídek:

Datum: 27. 02. 2025

Hodina: 10:00 hodin

Adresa pro podání nabídek: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel
elektronicky podepsáno

Přílohy: Upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb, výkaz výměr

Vysvětlení zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html