

Okresní úřad Mělník

Referát životního prostředí, oddělení vodního hospodářství
nám. Míru 51, 276 41 Mělník

SPOLANA, a.s.

Neratovice
277 11

Doslo: 21-05-2002
1457
Či: 11 143
Vyřizuje: PŠL
TPC
04

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje	V Mělníku, dne
	20538/2002/RŽP	Ing. Michalíčková/Kr.	2002-05-10

Věc: okres Mělník - Jiné užívání povrchových vod pro vodní elektrárnu Lobkovice a.s. Spolana
Neratovice" - vodohospodářské rozhodnutí

Rozhodnutí

Referát životního prostředí OkÚ Mělník jako příslušný vodohospodářský orgán dle § 2 zák. ČNR č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů,

žadateli SPOLANA, a.s., Neratovice

p o v o l u j e

nakládání s vodami z řeky Labe dle § 8 odst. 1 písm. a) zák. č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to jiné užívání povrchových vod pro vodní elektrárnu Lobkovice v k.ú. Neratovice ř. km 12,98 Labe resp. ř. km 123,015 dle jednotné říční kilometráže, číslo hydrologického pořadí 1-05-04-034,

v množství: 41,1 m³/sec., spočívající ve využití vodní síly k výrobě elektrické energie (využívání energetického potenciálu).

Povolení se uděluje za následujících podmínek:

- 1) při úpravách a přepracovávání stávajícího manipulačního řádu pro celé vodní dílo Lobkovice, poskytně Spolana, a.s. veškeré potřebné podklady zpracovateli společného manipulačního řádu pro celé vodní dílo Lobkovice.
- 2) Při nakládání s vodami musí být umožněn odběr vody pro trvalý proplach stávající Mlýnské strouhy dle R č.j. 01/RŽP/1334/vod z 23.2.2001.

O d ů v o d n ě n í

Při prověřování vodních oprávnění na vodním díle (VD) Lobkovice bylo zjištěno, že podle podmínky č. 17 výroku rozhodnutí bývalého odboru vodního hospodářství a pro věci zemědělství a lesnictví ONV v Mělníku č.j. Výst/405/1341/63 ze dne 13.6.1963, kterým byla souhrnně přezkoušena veškerá vodní oprávnění býv. n.p. Spolana Neratovice podle ustanovení § 8 a § 35 zák. č. 11/1955 Sb., ve znění zák. č. 12/1959 Sb. byla potvrzena platnost původního výměru č.j. 1143/7 ze dne 17.2.1941, vydaného býv. Zemským úřadem v Praze a týkajícího se vodní elektrárny v Lobkovicích. Tímto výměrem bylo firmě Bohdan Kasper v Lobkovicích (která v současné době neexistuje) povoleno

Telefon 0206/644212
Fax 0206/624364
E-mail michalickova@oku-me.cz

Bankovní spojení
ČNB Praha, č.ú. 7826-171/0710
IČO 00066575, DIČ ---

Úřední hodiny
Pondělí 8.00-17.00
Středa 8.00-17.00

přenést dosavadní vodní oprávnění na množství 38,9 m³/sec., znějící na dobu neomezenou, na hydroelektrárnu projektovanou tehdy Spolkem pro chemickou a hutní výrobu v Praze (právním nástupcem je Spolana a.s.), dále k přenesení vodního oprávnění ve výši 2,8 m³/sec., uděleného do 14. 12. 1981 na tentýž subjekt a rozšíření jeho časové platnosti do konce r. 1990 a uděleno povolení k odběru vody z Labe v množství 38,3 m³/sec. na dobu 50 let do konce roku 1990. Celkový povolený odběr činil 80 m³/sec. a byl určen pro využití v hydroelektrárně u jezu na Labi v Lobkovicích, kterou vybudoval Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s. Praha. Firma Bohdan Kasper udělené vodní oprávnění Spolku pro chemickou a hutní výrobu v Praze pronajala na dobu určitou.

Hydroelektrárna je Spolanou provozována celoročně. Dvě turbíny, každá o hltlosti 40 m³/sec., lze provozovat souběžně. Je umístěna při levém břehu Labe na ostrově, ohraničeném Labem a bývalým Mlýnským náhonem.

Hydroelektrárna jako součást VD Lobkovice je Spolanou, a.s. provozována podle platného manipulačního řádu (MŘ) VD Lobkovice, který byl pro správce toku, tj. Povodí Labe, schválen rozhodnutím ref. ŽP OkÚ Mělník č.j. ŽP/vod/4319/93 ze dne 17.2.1993 vč. změny č. 1 č.j.

RŽP/3314/96 ze dne 16.9.1996 a změny č. 2 č.j. 13252/2001/RŽP-R z 27.2.2002, kterými byla prodloužena platnost MŘ do 30.9.2001 resp. do 30.9.2002.

Průměrný roční průtok Qa na VD Lobkovice činí 99,71 m³/sec.

Na základě výše uvedeného zjištění podala Spolana a.s. žádost o povolení jiného užívání povrchových vod pro účely výroby elektrické energie na hydroelektrárně, která je součástí vodního díla Lobkovice. a to v množství 41,1 m³/sec. (2,8 m³/sec. + 38,3 m³/sec.) tak, aby byla pówolením pokryta spotřeba obou turbin, tj. 80 m³/sec. (jmenovitá hltlost).

Projednávání v této věci probíhala souběžně s jednáním o povolení jiného užívání povrchových vod pro obnovení provozu Lobkovického mlýna resp. pro přebudování areálu na malou vodní elektrárnu a pro povolení k odběru vody pro proplach stávající Mlýnské strouhy v Lobkovicích, a to pro Ing. Bohdana Kaspera, Praha, pí Annu Kasperovou, Mělník a p. Petra Kaspera-Fischera, Kladno. Uvedené řízení bylo ukončeno rozhodnutím č.j. 01/RŽP/1334/vod z 23.2.2001 (nabylo právní moci 29.3.2001), kterým byl povolen odběr vody z Labe pro trvalý proplach stávající Mlýnské strouhy v Lobkovicích v množství max. 4,0 m³/sec.

Na základě řady jednání ve věci nakládání s vodami v oblasti Lobkovického jezu, vyjádření účastníků řízení a správce Povodí, vydaných rozhodnutí vč. dohledaných historických rozhodnutí bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku. Vydané rozhodnutí právně pokrývá nakládání s vodami pro výrobu el. energie ve stávající hydroelektrárně, dokončené v roce 1945.

Podklady pro rozhodnutí:

- 1) rozhodnutí bývalého odboru VHZL ONV v Mělníku č.j. Výst./405/1341/63 ze dne 13.6.1963 (přezkoušení vodního oprávnění pro bývalý n.p. Spolana)
- 2) vodoprávní výměr bývalého Zemského úřadu v Praze II. č.j. 1143/7 ze dne 17.2.1941 pro Spolek pro chemickou a hutní výrobu Praha
- 3) rozhodnutí RŽP OkÚ Mělník - MŘ VD Lobkovice:
 - č.j. ŽP/vod/4319/93 ze dne 17.12.1993
 - č.j. RŽP/vod/3314/96 ze dne 16.9.1996
 - č.j. 13253/2001/RŽP-R ze dne 27.2.2002

- 4) rozhodnutí RŽP OkÚ Mělník č.j. 01/RŽP/1334/vod z 23.2.2001 (jiné užívání povrch. vod pro proplach mlýnské strouhy v bývalém mlýně Lobkovice)
- 5) dohoda mezi bývalým ředitelstvím pro stavbu vodních cest v Praze a bývalým Spolkem pro chemickou a hutní výrobu n.p. ze dne 22.3.1946 (doplněk výše cit. vodoprávního výměru ze 17.2.1941)
- 6) základní vodohospodářská mapa 1 : 50 000
- 7) plavební mapa Labe v úseku Chvaletice - Mělník 1 : 5000 z roku 1977
- 8) rozhodnutí RŽP OkÚ Mělník č.j. RŽP/vod/3385/96 ze dne 19.9.1996 pro PL, s.p. - povolení k nakládání s vodami pro VD Lobkovice

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje v Praze, prostřednictvím zdejšího referátu ŽP OkÚ Mělník.

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

Spolana, a.s., Neratovice, ul. Práce

Povodí Labe, s.p., Hradec Králové, Váta Nejedlého 951

3x spis



