

TELEFON 495 088 111  
E-MAIL podatelna@pla.cz  
IČO 70890005  
DIČ CZ70890005  
IDDS dbyt8g2  
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,  
oddíl A, vložka 9473

[https://zakazky.eagri.cz/profile\\_display\\_1804.html](https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html)

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ  
PLa/2025/007647

VYŘIZUJE/LINKA  
Ing. Růžičková / 792

HRADEC KRÁLOVÉ  
18. 02. 2025

## VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

Název veřejné zakázky

**VD Kostomlátky, rekonstrukce dělicích zdí PK**

Identifikační údaje o zadavateli

Název

Povodí Labe, státní podnik

Sídlo

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

IČ

70890005

Forma a limit veřejné zakázky

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

**Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace.**

1)

### **Dotaz:**

Předložené rozborů a vzorkování sedimentu neodpovídají platné vyhlášce č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, což má za následek nemožnost nacenění příslušné položky R162702 v objektu SO 01. Poptaní skládkaři odmítají položku nacenit s odkazem na doložení relevantních rozborů, které bude možné dle platné legislativy ocenit.

Vzhledem k výše uvedenému tímto žádáme Zadavatele o poskytnutí takových rozborů, které budou v souladu s platnou vyhláškou a umožní tak řádné a relevantní nacenění této položky.

### **Odpověď:**

Zadavatel sděluje, že v PD obsažené rozborů vzorku odebraného dne 6. 11. 2019 byly provedeny v rozsahu parametrů odpovídajících výčtu dle tab. 5.4 vyhlášky č. 273/2021 Sb. Nicméně stanovení ekotoxicity opravdu neodpovídá současné platné legislativě. Zadavatel proto uchazečům poskytuje rozborů z dolního plavebního kanálu zdymadla Nymburk, nacházející se nad zdymadlem Kostomlátky, a z horního plavebního kanálu zdymadla Hradištko, situované pod zdymadlem Kostomlátky, které byly vyhodnoceny dle aktuálně platné legislativy a uchazeči nechť pro potřeby ocenění položky R162702 v objektu SO 01 použijí závěry těchto rozborů, které svým charakterem a jakostí odpovídají lokalitě stavby, konkrétně: "Jedná se o nános s přirozeným či mírně zvýšeným obsahem některých sledovaných ukazatelů. Požadavky na obsah škodlivin v sedimentech využívaných k zasypávání dle vyhlášky č. 273/2021 Sb. jsou splněny. Nejsou však splněny požadavky vyhlášky č. 257/2009 Sb. o používání sedimentů na zemědělské půdě. Nános lze využít jako říční materiál. Jeho využití k terénním úpravám, při uzavírání skládek, rekultivacích a jiných úpravách povrchů lidskou činností postižených pozemků či zavážení vytěžených lomů za účelem jejich rekultivace je možné, neboť jsou splněny stanovené požadavky. Při hodnocení výsledků rozborů výluhů dle vyhlášky č. 273/2021 Sb. lze konstatovat, že sediment odpovídá třídě vyluhovatelnosti I."

Ing. Petr Martínek  
investiční ředitel  
*elektronicky podepsáno*

Přílohy:           Hodnocení vzorku nánosů a vodného výluhu

Vysvětlení zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:  
***[https://zakazky.eagri.cz/profile\\_display\\_1804.html](https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html)***